

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - 4

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Přístavba budovy C – část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C – HA,

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupené: MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Bláhou, MBA, místopředsedou představenstva
IČO: 260 68 877
Profil: <https://ezak.nemcb.cz>
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice a.s.**, a to zveřejněním zadávacích podmínek na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz>.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou prostřednictvím pověřené osoby uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele odpovídá takto:

Úplné znění dotazu č. 4.1 ze dne 15. 3. 2017

V Zadávací dokumentaci chybí bližší specifikace k ocenění položek – sadové úpravy:

	Výsadba okrasných dřevin	kus	30,000
185501501			
185501502	Výsadba okrasných dřevin	m	84,000
185501503	Výsadba okrasných dřevin	kus	50,000

Žádáme zadavatele o doplnění této dokumentace, aby bylo možné jednoznačné a transparentní ocenění.

Odpověď zadavatele:

Položka číslo 1855501501 je výsadbou jakýchkoliv 30 ks okrasných dřevin, když zadavatel na tyto dřeviny nemá žádné specifické požadavky. Požaduje pouze výsazet množství uvedené ve výkazu výměr. Z projektové dokumentace vyplývá, že pod položkou 185501502 je výsadba živého plotu, jak vyplývá i z jednotek ve výkazu výměr (metry) a z projektové dokumentace. Nový živý plot je také bez specifikace a bližších požadavků zadavatele na jeho provedení. V položce číslo 185501503 se jedná o přesazení stávajících dřevin a rostlin a jejich doplnění o uhynulé, tak jak je zřejmé z projektové dokumentace, kde je informace o přesazení rostlin uvedena.

Úplné znění dotazu č. 4.2 ze dne 15. 3. 2017

Výkaz výměr část Klimatizace obsahuje položky:

Pro VZT jednotky-specifikováno profese VZT

1.1a	Venkovní kond.jed.Mitsubishi FDC125VS,	ks	2,000
Pol1	AHU BOX (FDSX250V, interface III, RC-E5)	kpl	2,000
2.1b	Venkovní kond.jed.Mitsubishi SRC 50ZMX-S	ks	1,000

Pol1	AHU BOX (FDSX250V, interface III, RC-E5)	kpl	1,000
------	---	-----	-------

V části Vzduchotechnika jsou tyto položky obsaženy duplicitně:

Zařízení č. 1 - klimatizace Emergency 24 hodin

1.1a	Venkovní kond.jed.Mitsubishi FDC125VS	ks	2,000
Pol9	AHU BOX (FDSX250V, interface III, RC-E5)	kpl	2,000

Zařízení č. 2 - klimatizace zákrovového sálu a dalších provozů

2.1b	Venkovní kond.jed.Mitsubishi SRC 50ZMX-S	ks	1,000
Pol9	AHU BOX (FDSX250V, interface III, RC-E5)	kpl	1,000

Všechny tyto položky obsahují vzorce k ocenění.

Žádáme zadavatele o postup, jak postupovat při ocenění těchto položek, aby nedošlo k duplicitě ocenění v souvislosti s tím, že ve Výkaze výměr nesmí být žádná položka oceněna nulovou hodnotou.

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k tomu, že ve výkazu výměr je jednoznačně uvedeno, že tazatelem uváděné VZT jednotky jsou specifikovány v profesi VZT, což ostatně i tazatel ve svém dotazu uvádí, budou v části výkazu výměr 04 - klimatizace výše uvedené položky č. kódu 1.1a, Pol. 1, 2.1b, Pol. 1 v odstavci D1 oceněny nulovou hodnotou, a to právě z důvodu, že jsou již specifikovány v jiné části výkazu výměr. V této souvislosti zadavatel uvádí, že v tomto případě nebude platit podmínka uvedená ve výzvě k podání nabídek v čl. 12 odst. 3, tj. že zadavatel nebude takovýto postup hodnotit jako nesplnění podmínek zadávacího řízení, když ve výkaze výměr, resp. u těchto položek uvedou dodavatelé nulovou hodnotu. Pro úplnost zadavatel dodává, že z čl. 12 odst. 5 výzvy k podání nabídek dále vyplývá, že pokud bude v průběhu zadávacího řízení upřesněn požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny odlišně od původních jeho požadavků, musí takovou změnu dodavatel ve své nabídce respektovat.

Úplné znění dotazu č. 4.3 ze dne 15. 3. 2017

V souvislosti s předchozími Vysvětleními zadávací dokumentace 1 až 3 upozorňujeme Zadavatele na jeho zákonnou odpovědnost za úplnost a správnost Zadávací dokumentace, rovněž tak na soulad mezi všemi částmi Zadávací dokumentace. Jestliže Zadavatel mění popis položek v projektové dokumentaci viz. Odpověď na dotaz č. 2 ze dne 9. 3. 2017 je Zadavatel povinen současně opravit Výkaz výměr a tento Výkaz výměr poskytnout všem uchazečům. Žádáme zadavatele o vydání Výkazu výměr, který je v souladu s projektovou dokumentací a následnými Vysvětleními č. 1 až 3. Současně žádáme o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Odpověď zadavatele:

S ohledem na charakter odpovědí k obsahu zadávací dokumentace vedených pod čísly 1 až 3 nepovažuje Zadavatel za důvodné prodlužovat termín pro podání nabídek. Není dán žádný důvod k vydávání nového výkazu výměr, když žádná položka tohoto výkazu výměr nepřibyla, nebyla změněna a ani nebylo změněno jednotkové množství žádné z položek celého výkazu výměr. K úpravě došlo pouze v popisu (textu) u devíti (9) položek z celkem cca 1370 položek uvedených ve výkazu výměr, což tvoří 0,66 % z těchto všech položek, když je navíc uvedeno, že nedošlo k zásahu do počtu položek výkazu výměr i do jednotkového množství úpravou popisu dotčených položek. Uvedená upřesnění nemohou mít, jak vyplývá z jejich charakteru a rozsahu, naprosto žádný omezující dopad pro včasné podání nabídek uchazečů o předmětnou VZ i při zachování původní lhůty pro podání nabídek. Což platí i pro odpovědi na dotazy v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

Úplné znění dotazu č. 4.4 ze dne 15. 3. 2017

Uchazeč na základě PD a výkazu výměr je názoru, že stavební jáma by měla být alespoň z části zajištěna např. štětovnicemi, stejně jako to uvádí technická zpráva. Ve výkazu výměr však taková položka chybí. Žádáme o vysvětlení záměru či doplnění výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Ve výkazu výměr jsou oceněny výkopové práce s dostatečným svahováním pro provedení celé stavební jámy a následné zasypy těchto výkopů po dokončení základů a stavby 1. PP vč. úprav terénů o výkopech. Tento rozsah prací v souladu s výkazem výměr tak zadavatel požaduje ocenit a v této ceně musí být zahrnuty všechny práce potřebné pro realizaci stavebního výkopu – viz řez B-B v architektonicko-stavební části PD a položky oddílu 1 – zemní práce v části HSV výkazu výměr.

.....
za správnost Jana Šenková v.r.
osoba pověřená k administrativním úkonům