

Zadavatel:

Název: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
IČ: 26095157
DIČ: CZ699005400

Zástupce zadavatele:

Název: CEFA, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatelkou společnosti
Se sídlem: Podle Náhonu 3223/59 141 00 Praha 1
Tel: +420 777 55 66 46
Email: pn@cefa.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ČÍSLO I

Veřejná zakázka s názvem:

„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – Modernizace energetického zdroje, prádely, instalace parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvod zemního plynu-opakování“

Dotaz č. 1

Znění dotazu:

ZD, bod 6.3. Technická kvalifikace:

Zadavatel požaduje seznam min. 2 dodávek zdrojů páry (parního vyvíječe) o minimálním tepelném výkonem 650 kW u každé specifikované dodávky. Vyvíječ páry je parní kotel dle vyhl.č.18/1979 Sb. Zadavatel tedy požaduje seznam dvou dodávek parních kotlů či parních vyvíječů s minimálním tepelným výkonem 650 kW za každou dodávku. Žádáme o potvrzení, že náš výklad bodu 6.3. zadávací dokumentace je takto správný.

Odpověď:

Ano, tento výklad bodu 6.3 je správný.

Zadavatel upřesňuje, že v článku 6.3 Technická specifikace Zadávací dokumentace je mimo výše uvedené také požadavek na seznam min. **2 dodávek zdrojů tepla o minimálním celkovém tepelném výkonu 2 500 kW** u každé specifikované dodávky.

V Praze dne 7. 1. 2022

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele