

OCEP "Z" 30/60, IP40/20, EI30DP1Sm

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje


zvýšené – hlavním pospojováním

– proudovým chráničem

– doplňující pospojováním

INSTALOVANÝ PŘÍKON: P_i = 5kW

SOUDOBÝ PŘÍKON: P_s = 3kW

 PROJEKTOVÝ A INŽENYRSKÝ ATELIER	Akce: KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU-REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a.s, FAZE IV. a V.		Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec U Nemocnice 380/380/III, 377 01 Jindřichův Hradec		Stupeň: DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.4.16
	Část: D.1.4.4 – ELEKTROINSTALACE SCHEMA ROZVADEČE R.049		Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER D/S		Kreslil: DANIEL MÁDL	Datum: 2/2020	List/Listů 1/1