

Techno l. system	Inf. bod Short Description	Popis Long Description	Hardware Object	Type of Controller	HW	SW Item	Type of Signal	Range Low	Range High	JednotkyUnit	State 0 (OPEN)	State 1 (CLOSED)	Panel	Poznámka Notice	
Bazén	M2.11aut	aut M2.11	RM1_3733	IOM3733	IN1	IN-BIN					vyp	aut	RM1		
Bazén	M2.11zap	zap M2.11	RM1_3733	IOM3733	IN2	IN-BIN					vyp	zap	RM1		
Bazén	M2.10aut	aut M2.10	RM1_3733	IOM3733	IN3	IN-BIN					vyp	aut	RM1		
Bazén	M2.10zap	zap M2.10	RM1_3733	IOM3733	IN4	IN-BIN					vyp	zap	RM1		
Bazén	M2.2Aaut	aut M2.2A	RM1_3733	IOM3733	IN5	IN-BIN					vyp	aut	RM1		
Bazén	M2.2Azap	zap M2.2A	RM1_3733	IOM3733	IN6	IN-BIN					vyp	zap	RM1		
Bazén	M2.14aut	aut M2.14	RM1_3733	IOM3733	IN7	IN-BIN					vyp	aut	RM1		
Bazén	M2.14zap	zap M2.14	RM1_3733	IOM3733	IN8	IN-BIN					vyp	zap	RM1		
Bazén	M2.11stav	signalizace M2.11	RM1_3733	IOM3733	OUT1	OUT-BO					stop	chod	RM1		
Bazén	M2.10stav	signalizace M2.10	RM1_3733	IOM3733	OUT2	OUT-BO					stop	chod	RM1		
Bazén	M2.2Astav	signalizace M2.2A	RM1_3733	IOM3733	OUT3	OUT-BO					stop	chod	RM1		
Bazén	M2.2Bstav	signalizace M2.2B	RM1_3733	IOM3733	OUT4	OUT-BO					stop	chod	RM1		
Bazén	Y12.	dopouštění Y12	RM1_3733	IOM3733	OUT5	OUT-BO					zav	otev.	RM1		
Bazén	M2.14stav	signalizace M2.14	RM1_3733	IOM3733	OUT6	OUT-BO					stop	chod	RM1		
Bazén	M2.15stav	signalizace M2.15	RM1_3733	IOM3733	OUT7	OUT-BO					stop	chod	RM1		
Bazén	M solanka	signalizace solanka	RM1_3733	IOM3733	OUT8	OUT-BO					stop	chod	RM1		

	Akce: Rehabilitační oddělení nemocnice Jindřichův Hradec	DATA POINT LIST	RM1	Datum:	2/2020	Část:	
	Bazénová technologie		Soubor:	Oprava:		Strana:	
						3	