



**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5**  
**ze dne 14. 06. 2022**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**„DODÁVKY TECHNICKÝCH A MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ A KAPALIN PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE 2022“**

**Část 1: Dodávky technických a medicínálních plynů a kapalin pro Nemocnici České Budějovice, a.s.**

**Část 7: Dodávky technických a medicínálních plynů a kapalin pro Nemocnici Tábor, a.s.**

Zadavatel: Jihočeské nemocnice, a.s.  
Zastoupený: Mgr. Petr Studenovský, předseda představenstva  
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva  
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice  
IČ: 26093804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku na „DODÁVKY TECHNICKÝCH A MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ A KAPALIN PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE 2022“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 19. 05. 2022, které bylo uveřejněno pod evidenčním číslem zakázky Z2022-0019631 ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel tímto vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 zákona.

**Žádost dodavatele č. 1:**

Část 1 Dodávky technických a medicínálních plynů a kapalin pro Nemocnice České Budějovice a.s.: v řádku č. 23, sloupec C (Oxid uhličitý medicínální velký) je chybně uveden údaj 20 kg v jedné láhvi. Správně má být uveden údaj 30 kg v jedné láhvi (správný údaj 20 kg je uveden o řádek výše u jiného typu láhve).

**Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:**

Zadavatel k žádosti č. 1 dodavatele uvádí, že zadavatel Nemocnice České Budějovice, a.s. uvedl v příloze č. 3 chybný údaj o obsahu 20 kg v jedné lahvi v řádku č. 23 Oxid uhličitý medicínální velký, správný obsah je 30 kg v jedné lahvi.

*Zadavatel upravil přílohu č. 3 3UPRAVENA\_P3ZD\_Specifika\_dodavek\_cenik\_cast\_1az\_7\_ze\_dne\_08062022, ve kterém upravil obsah v lahvi z 20 kg na 30 kg u položky č. 23 Oxid uhličitý medicínální velký u Nemocnice České Budějovice, a.s. Zadavatel vloží přílohu s názvem: 4UPRAVENA\_P3ZD\_Specifikace\_dodavek\_cenik\_cast\_1\_az\_7\_ze\_dne\_14062022 na profil zadavatele. Účastník má povinnost vyplnit a vložit do nabídky tuto aktuální upravenou přílohu.*

**Žádost dodavatele č. 2:**

Část 7 Dodávky technických a medicínálních plynů a kapalin pro Nemocnice Tábor a.s.: v řádku č. 10 je uvedena spotřeba 420 ks láhví (kyslík medicínální plynový, láhev s integrovaným ventilem). Údaj o počtu těchto pronajatých láhví chybí v sekci nájemného za tlakové láhve. Protože nájemné u těchto typů tlakových láhví je odlišné od ostatních typů tlakových láhví, musí být nájemné u láhví s integrovaným ventilem uvedeno samostatně stejně tak jako to je uvedené např. u Nemocnice Český Krumlov a.s. anebo Nemocnice Strakonice, a.s.

**Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:**

Zadavatel Nemocnice Tábor, a.s. konstatuje, že je to takto v pořádku a nebude přistupovat ke změně.

Za způsobené problémy se zadavatel omlouvá a děkuje za pochopení.

V Českých Budějovicích dne 14. 06. 2022

Ing. Michaela Michalcová  
Oddělení veřejných zakázek

Přílohy:

*4UPRAVENA\_P3ZD\_Specifikace\_dodavek\_cenik\_cast\_1\_az\_7\_ze\_dne\_14062022*