

VÝPIS PŘEKLADŮ

	DÉLKA	KS
OCELOVÝ VÁLCOVANÝ NOSNÍK I 120, NATŘEN ZÁKLADNÍ BARVOU	1100 mm	2
OCELOVÝ VÁLCOVANÝ NOSNÍK I 120, NATŘEN ZÁKLADNÍ BARVOU	1200 mm	1
OCELOVÝ VÁLCOVANÝ NOSNÍK I 120, NATŘEN ZÁKLADNÍ BARVOU	1800 mm	1

LEGENDA

(Z x) OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-401

(T x) OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ, PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-402;
VÝPIS DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ VIZ PŘÍLOHA D.1.02.1-401

(P x) OZNAČENÍ PLASTOVÝCH VÝROBKŮ, PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-403

(A) VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK PRO MOŽNOST NÁSLEDNÉHO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK PRACOVNÍCH LINEK A PRO KOTVENÍ MADEL, ZÁSTĚN, TV KONZOL APOD.
ZAVĚŠENÍ WC, UMYVADEL A DALŠÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PROVÉST POMOCÍ SPECIÁLNÍCH NOSIČŮ A ÚCHYTŮ DANÉHO SYSTÉMU (VIZ ODDÍL ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÝCH INSTALACÍ)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
C-5.01	ČEKÁRNA	53,9	STÁVAJÍCÍ LITÁ PODLAHA	-	STÁVAJÍCÍ OMÝV. NÁTĚR	STÁVAJÍCÍ SYSTÉMOVÝ KOVOVÝ PODHLED
C-5.02	SVLÉKACÍ BOX	5,6	PVC PROTISKLUZNÉ	A2	PVC OBKLAD V=2020, MALBA PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
C-5.03	VYŠETŘOVNA ERCP	49,4	PVC EL	B3	OMÝV. MALBA PO PODHLED, PVC OBKLAD 3650x700 ZA PL	KAZETOVÝ PODHLED
C-5.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,2	PVC EL	B2	MALBA	MALBA
C-5.05	OVLADOVNA	13,7	PVC EL	B1	MALBA PO PODHLED	KAZETOVÝ PODHLED
C-5.06	FILTR (KUCHYŇKA)	13,3	PVC	A1	MALBA PO PODHLED, PVC OBKLAD 2750x700 ZA PL	KAZETOVÝ PODHLED
C-5.07	SLUŽEBNÍ POKOJ	11,8	PVC	A1	MALBA PO PODHLED	KAZETOVÝ PODHLED
C-5.08	SLUŽEBNÍ POKOJ	13,0	PVC	A1	MALBA PO PODHLED	KAZETOVÝ PODHLED

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

ZDĚNÁ PŘÍČKA Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU P10 NA MC 5,
SKLADEBNÁ TLOUŠŤKA 150 mm (ROZMĚR BLOKU 497/115/238 mm)

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KONSTRUKCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM, SKLADEBNÁ TLOUŠŤKA 150 mm,
SKLADBA: 2x DESKA TYPU DF TL. 12,5 mm + VÝPLŇ MINERÁLNÍMI DESKAMI TL. 100 mm + 2x DESKA TYPU DF TL. 12,5 mm,
MINERÁLNÍ IZOLACE AFr ≥ 5 kPa.s/m² PŘI OBJEMOVÉ HMOTNOSTI ≥ 15 kg/m³, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw = 59 dB

SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA JEDNODUCHÉ KONSTRUKCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM, SKLADEBNÁ TLOUŠŤKA 125 mm,
SKLADBA: 2x DESKA TYPU DF TL. 12,5 mm + VÝPLŇ MINERÁLNÍMI DESKAMI TL. 40 mm, MINERÁLNÍ IZOLACE AFr ≥ 5 kPa.s/m²
PŘI OBJEMOVÉ HMOTNOSTI ≥ 15 kg/m³

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001
- NIKY PRO ROZVADĚČE UPRAVIT DLE TECHNICKÝCH LISTŮ DODANÝCH ZAŘÍZENÍ - PARAPETY, STĚNY, NADPRAŽÍ
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE NUTNO PROVÉST SPÁDOVÁNÍ PODLAH KE VPUSTI V CELÉM ROZSAHU PLOCHY DANÉ MÍSTNOSTI; SPÁDOVÁNÍ BUDE PROVEDENO MINIMÁLNÍM SKLONEM 1%; VPUSŤ BUDE UMÍSTĚNA 20 mm POD ÚROVNÍ PODLAHY
- INSTALAČNÍ JÁDRA A OBEZDÍVKY DOZDÍT AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI S VYNECHÁNÍM PŘÍSTUPU K POŽÁRNÍM UCPÁVKÁM/PRŮCHODKÁM DLE UMÍSTĚNÍ REVIZNÍHO OTVORU
- INSTALAČNÍ JÁDRA OBEZDÍT ČI ZAKRÝT AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (VIZ ODDÍL D.1.01.3); STÁVAJÍCÍ ODKRYTÉ NEVYUŽÍVANÉ PROSTUPY BUDOU DOBETONOVÁNY
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMÍ BÝT NIJAK OSLABENY, ABY NEBYLA NARUŠENA JEJICH ODOLNOST
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY; NUTNO ZAJISTIT STABILITU A PŘÍPADNOU POŽÁRNÍ ODOLNOST
- VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ PŘÍMO NA HORNÍ LÍC NOSNÝCH STROPNÍCH PANELŮ A DILATAČNĚ ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY DILATAČNÍM PÁSKEM

- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU REALIZOVANÉ V UCELENÉM SYSTÉMU VÝROBCE VČETNĚ ŘEŠENÍ VŠECH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ; JEDNOTLIVÉ TYPY KONSTRUKCÍ JSOU POPSANÉ V LEGENDĚ MATERIÁLŮ
- ROHY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ OPATŘIT NA CELOU VÝŠKU ROHOVOU LIŠTOU V DANÉM SYSTÉMU
- PRO ZAVĚŠENÍ WC A UMYVADEL NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT SPECIÁLNÍ NOSIČE A ÚCHYTY DANÉHO SYSTÉMU
- PŘED ZAKLOPENÍM SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK JE NUTNÉ PROVÉST VYZTUŽENÍ PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK A KOTVENÍ DALŠÍCH VÝROBKŮ (VÝŠKOVÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘED PROVÁDĚNÍM PO DOHODĚ S INVESTOREM)

- OMÍTKY V CELKOVĚ REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ŘEŠENY V PLNÉM ROZSAHU
- OMÍTKY BUDOU KLASICKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ S JEMNOZRNNÝM ŠTUKEM; VYBRANÉ STĚNY BUDOU OPATŘENY OMÍTKAMI BARYTOVÝMI V PŘEDEPSANÉ TLOUŠŤCE (STÍNĚNÍ PROTI IONIZOVANÉMU ZÁŘENÍ)
- DOTČENÉ STĚNY BUDOU OPATŘENY NOVÝM ŠTUKEM V PLNÉM ROZSAHU
- OMÍTKU PŘÍČEK A ZDÍ PROVÉST I NAD PODHLEDY
- VNITŘNÍ POVRCHY NIK TECHNICKÝCH INSTALACÍ OPATŘIT OMÍTKOU A NÁTĚREM PROTI PRAŠNOSTI (PŘIZPŮSOBIT KONKRÉTNÍMU ZAŘÍZENÍ)
- NENÍ-LI POVRCH STĚN RESPEKTIVE STROPU V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH UVEDEN V LEGENDĚ, BUDE PROVEDENA OMÝVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ MALBA PROPUSTNÁ PRO VODNÍ PÁRY, OTĚR ZA MOKRA 2 DLE EN13300
- VÝŠKA OBKLADU 2020 mm NAVAZUJE NA HORNÍ HRANU DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ
- KONSTRUKCE NAD PODHLEDEM BUDOU OPATŘENY BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, PŘIČEMŽ JE MOŽNÉ TYTO PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

±0,000 = 446,35 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)

Generální projektant: Ing. Petr Tomický, Třískalova 563/10, 638 00 Brno	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ, číslo autorizace 1004721, obor autorizace IP00	Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor, +420 381 608 111	
Název stavby: **NEMOCNICE TÁBOR, a.s.** **STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 5.NP BUDOVY C PRO PRACOVIŠTĚ ERCP**		Zakázkové číslo: DPS 03-2022 Datum: 06-2022 Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	Paré:
Zpracovatel: Ing. PETR TOMICKÝ, Třískalova 10, 638 00 Brno, Gsm: +420 732 264 881, E-mail: petr.tomicky@a-tomic.cz	Oddíl: **ASŘ**	Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. PETR TOMICKÝ	Vypracoval: ING. PETR TOMICKÝ	Kontroloval: ING. PETR TOMICKÝ	
Objekt: SO 01 - BUDOVA C			
Název přílohy: PŮDORYS 5.NP		Označení přílohy: **D.1.01.1-101**	Formát: 6xA4 Měřítko: 1:50