

LEGENDA

ROZVODY POŽÁRNÍ SMYČKY – KABEL "PFG"


- PFG – KABEL STÍNĚNÝ 1x2x0,8 třída redukce na oheň B2(co)s1,d1, P30–R
PFD – KABEL 2x1,5 třída redukce na oheň B2(co)s1,d1, P30–R, OVLADÁNÍ ZAR.
– VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY JSOU PŘÍCHYPCENY POŽÁRNÍMI PŘÍCHYTKAMI KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI DLE NORMOVÉ INSTALACE POKUD NEJÍ UVEDNO JINAK.
– VERTIKÁLNÍ KABELOVÉ ROZVODY K TLAČÍTKŮM JSOU ULOŽENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH POD OMITKOU.
– POPIS UKONČENÍ KABELŮ V MÍSTĚ HLÁSIČŮ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.






POUŽITÉ ZNAČKY

- ÚSTŘEDNA EPS
OPTICKO–KOUŘOVÝ HLÁSIČ
TEPLOTNĚ–DIFERENCIÁLNÍ HLÁSIČ
T
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
V/V
VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODUL

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN–S (ÚSTŘEDNA EPS)
2–24VDC , SELV (STRANA ROZVODŮ EPS)
2 100VAC, SELV (STRANA ROZVODŮ NZS)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
• OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
• OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
OCHRANA PŘI PORUŠĚ
• AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
• OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
• OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM
PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000–5–51, VZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
±0,000 = 446,35 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)



Generální projektant: <div> Ing. Petr Tomický Trškolova 563/10 638 00 Brno</div>		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace P00		Investor: <div> Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor +420 381 608 111</div>	
Název stavby: NEMOCNICE TÁBOR, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 5.NP BUDOVY C PRO PRACOVISTĚ ERCP		Zakázkové číslo: DPS 03-2022		Paré:	
Zpracovatel: <div> Křemnáčská 60, Brno 602 00 Tel. +420 541 235 786 Email: praha@rmelektro.cz</div> <div> OR 01010</div>		Datum: 06-2022		Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
		Oddíl: EPS a NZS			
		Odpovědný projektant: ING. MIROSLAV REK <div></div>	Výpracoval: ING. MIROSLAV REK	Kontroloval: ING. MIROSLAV REK	
Objekt: SO 01 - BUDOVA C					
Název přílohy: PŮDORYS 5.NP - EPS	Označení přílohy: D.1.01.4g-101		Formát: 4x44 Měřítko: 1:100		