


RD

ROZVADĚČ, ROZMĚRY VxŠxH 1200x600x 250 mm.

plastová rozvodnice

BARVA ŠEDÁ - RAL 7032.

KRYTÍ IP66/IP20.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) v soustavě TN:

Přívod - automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy

Rozvod - automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy


- ochranným pospojováním

- proudovým chráničem


Ochrana před přímým dotykem (před dotykem živých částí) v soustavě TN:

- základní izolace živých částí

- přepážky nebo kryty.

Generální projektant:		Ing. Petr Tomický Třískalova 563/10 638 00 Brno		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor:		 Nemocnice Tábor, a. s.		Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor +420 381 608 111	
Název stavby: NEMOCNICE TÁBOR, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 5.NP BUDOVY C PRO PRACOVISTĚ ERCP						Zakázkové číslo:		DPS 03-2022		Paré:	
						Datum:		06-2022			
						Stupeň:		PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Zpracovatel: Ing. FRANTIŠEK MRÁZ Gsm: +420 602 146 587 E-mail: mraz.frant@seznam.cz				Oddíl: EL		Autorizace:					
Odpovědný projektant: ING. FRANTIŠEK MRÁZ		Vypracoval: ING. FRANTIŠEK MRÁZ		Kontroloval: ING. FRANTIŠEK MRÁZ							
Objekt: SO 01 - BUDOVA C						Označení přílohy: D.1.01.4c-109					
Název přílohy: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA SCHÉMA ROZVADĚČE RD											
						Formát: 2xA4					
						Měřítko:					

3/N/PE,AC, 50HZ 230/400V/TN-S



ELEKTIF

06/2022

Zak.č.

ROZVÁDZAČ

RD

○