

Uveřejněno na profilu zadavatele: dne 3. 7. 2017
Adresa profilu zadavatele: <https://ezak.nemcb.cz/>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - 1

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
Zastoupené: MUDr. Břetislav Šhon, předseda představenstva
Ing. Martin Bláha MBA, místopředseda představenstva
IČO: 260 68 877
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
IČO: 619 72 690
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku na stavební práce „Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice“, a to uveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 6. 2017 pod evidenčním číslem Z2017- 015383, v Úředním věstníku Evropské unie dne 13. 6. 2017 pod evidenčním číslem 2017/S 111-222715 a dále zveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz>.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá prostřednictvím pověřené osoby uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Úplné znění dotazu č. 1:

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace na VZ „Stavební úpravy budovy “A“ v areálu nemocnice České Budějovice“ v následujících bodech:

1) a) obj.1 - ř.č.225-pol.126-Tvarovky-15m2- prosíme o bližší specifikaci

225	K	Pol126	tvarovky	m2	15,000		0,00
-----	---	--------	----------	----	--------	--	------

b) obj.2 - 116+118 - tvarovky - bm? - prosíme o bližší specifikaci

0	K	Pol136	tvarovky	bm	8,000		0,00
0	K	Pol53	tvarovky	bm	1,000		0,00

2) obj.1 - slaboproud - pol.550- ř.č.184- účast na KD 200h? domníváme se, že se jedná o překlep

184	K	Pol530	Účast na KD	hod	200,000		0,00
-----	---	--------	-------------	-----	---------	--	------

Odpověď zadavatele:

1) U všech uváděných tvarovek v části výkazu výměr Vzduchotechnika, klimatizace (a to jak v části uznatelných, tak i neuznatelných nákladů projektu) se vždy jedná o příslušné tvarovky k potrubí specifikovanému v řádce nad příslušnou položkou tvarovek. Tzn., že například u tazatelem zmiňované pol. 136 - tvarovky bm – 8,000 se jedná o 8 bm tvarovek ke kruhovému potrubí pozink průměr 160 mm uvedené pod pol. 135 o řádku výše a u pol.53 - tvarovky bm – 1,000 se jedná o 1 bm tvarovek ke kruhovému potrubí pozink průměr 125 mm uvedené pod pol. 137 opět o řádku výše. U

rovných čtvercových potrubí jsou pak v souladu se standardním oceňováním vzduchotechnických potrubí tvarovky uváděny s výměrami v metrech čtverečních, u potrubí kruhových jsou pak tvarovky v jednotkách v metrech běžných.

2) Zadavatelem je uvažována účast jednotlivých specifických profesí poddodavatelů v rámci SLP na koordinačních poradách v rámci kontrolních dnů. Vzhledem k tomu, že se jedná o více specifických profesí v rámci oddílu slaboproudu (poddodavatelé systému sestra – pacient, přístupového systému, rozvody strukturální kabeláže, elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas) je uvažováno s účastí čtyř osob a 2 hodiny na 25-ti koordinačních KD. Stejně tak u části SLP – neuznatelné náklady projektu (ř.č. 63, pol. 534) je uvažováno s dalšími účastmi čtyř osob a 2 hodiny na dalších 2 koordinačních KD.

.....
za správnost Jana Šenková
osoba pověřená k administrativním úkonům