

Uveřejněno na profilu zadavatele: dne 14. 7. 2017
Adresa profilu zadavatele: <https://ezak.nemcb.cz/>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – 3 až 5

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
Zastoupené: MUDr. Břetislav Šhon, předseda představenstva
Ing. Martin Bláha MBA, místopředseda představenstva
IČO: 260 68 877
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
IČO: 619 72 690
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku na stavební práce „Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice“, a to uveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 6. 2017 pod evidenčním číslem Z2017- 015383, v Úředním věstníku Evropské unie dne 13. 6. 2017 pod evidenčním číslem 2017/S 111-222715 a dále zveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz>.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá prostřednictvím pověřené osoby uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Úplné znění dotazu č. 3:

Ve výkaze výměr "D.1.4.1 - zdravotně technické instalace" se nachází položka č. 95

95	K	721204030	Ponorné kalové čerpadlo	kpl	1,000	0,00
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	------

Prosíme o bližší specifikaci tohoto zařízení.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o ponorné kalové jednostupňové čerpadlo s nerezovou a/nebo litinovou konstrukcí, průchodnost částí min. 20 mm, přívodní kabel délky min. 9 m, min. průtok Q_{max} 300 l/min, min. výtlak H 10 m, U = 230 V.

Úplné znění dotazu č. 4:

Ve výkaze výměr "D.1.4.1 - zdravotně technické instalace" se nachází položky pro dodávku a montáž dřezových a umyvadlových baterií v počtu 275 ks celkem. Dodávka příslušných zařizovacích předmětů je ale pouze v počtu 206 ks. Navíc popis dodávky baterií nesedí k dodávce příslušného zařízení.

165	K	725211604	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá včetně krytu na sifon 650 mm	soubor	104,000
167	K	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm	soubor	41,000
168	K	725214113	Umyvadlo nerezové automatické na stěnu antivandal	soubor	4,000

176	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	44,000
177	K	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	1,000
178	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	8,000
179	K	725331211	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm	soubor	4,000

185	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	9,000
186	K	725821313	Baterie dřezové pákové lékařská	soubor	17,000
187	K	725821314	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	21,000
189	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	104,000
190	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	124,000

Prosíme o prověření.

Odpověď zadavatele:

Při vypracování výkazu výměr zpracovatelem projektové dokumentace došlo skutečně k nesprávnému součtu u baterií, a to konkrétně u tazatelem uváděné položky č. 189, kde je uvedeno množství 104 souborů, přičemž **správně má být pouze 35 souborů**. Žádáme dodavatele, aby sami u této položky provedli následnou úpravu množství ve výkazu výměr takto:

189	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	35,000
-----	---	-----------	--	--------	--------

V této souvislosti zadavatel důrazně upozorňuje dodavatel, aby tyto nové skutečnosti byly zohledněny v nabídkách dodavatelů, tzn., aby uvedli do výkazu výměr novou hodnotu u této položky.

Úplné znění dotazu č. 5:

1) Ve výkaze výměr "D.1.4.1 - zdravotně technické instalace" se nachází položky č. 188 a 193:

188	M	551613081	sifon pro umyvadlo s převlečnou hadicí nerez	kus	104,000
193	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	104,000

Máme za to, že se tyto položky dublují. Prosíme o prověření.

Odpověď zadavatele:

U tazatelem uváděné položky č. 188 se jedná pouze o dodávku umyvadlových sifonů (viz kód M za číslem položky). V položce č. 193 je tak uvažována pouze montáž těchto zápachových uzávěrů. Proto žádáme dodavatele o ocenění výkazu výměr tak, že v položce č. 188 bude uvedena pouze cena za materiál a v položce č. 193 pak bude cena pouze za montáž. Pokud by byla položka č. 193 odstraněna, tak by pro uvedené dodávky nebyla oceněna žádná montáž. V tomto případě se tedy nejedná o duplicitní položku ale o rozdělení položky na dodávku materiálu a jeho montáž.

2) Ve výkaze výměr "D.1.4.1 - zdravotně technické instalace" se nachází položka č. 192:

192	K	725825001	Směšovací termostat bez cirkulačního okruhu DN20	kus	24,000
-----	---	-----------	--	-----	--------

Prosíme o prověření, zda-li budou opravdu osazeny termostatické ventily pro okruhy bez cirkulace, když se v předané dokumentaci nachází cirkulační čerpadla TUV.

Odpověď zadavatele:

Jedná se skutečně o termostatické ventily pro okruh bez cirkulace - tyto ventily jsou osazeny až za místem, před nímž již cirkulační potrubí je ukončeno. Cirkulační čerpadla TUV jsou naopak umístěny na potrubí cirkulace.

.....
za správnost Jana Šenková
osoba pověřená k administrativním úkonům