

Uveřejněno na profilu zadavatele: dne 24. 7. 2018
Adresa profilu zadavatele: <https://ezak.nemcb.cz/>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – 10
k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
Zastoupené: MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva
Ing. Martin Bláha MBA, místopředseda představenstva
IČO: 260 68 877
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
IČO: 619 72 690
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku na stavební práce „Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice“, a to uveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 6. 2017 pod evidenčním číslem Z2017- 015383, v Úředním věstníku Evropské unie dne 13. 6. 2017 pod evidenčním číslem 2017/S 111-222715 a dále zveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz>. Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá prostřednictvím pověřené osoby uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Úplné znění dotazu:

1. Domníváme se, že kovová linka s nerez pracovní deskou je v rozpočtu uvedena 2x

641	K	767501538	Z9 - dodávka a montáž linka kovová s nerez deskou 2150/2200	kus	4,000	
VV		4"výkres číslo tabulka zámečnických prvků			4,000	
753	K	O-005	Dodávka a montáž nerezové pracovní linky dl.2150mm	kus	4,000	
VV		2"výkres číslo D.1.1.b10-13			2,000	
VV		2"výkres číslo D.1.1.b14-18			2,000	
VV		Součet			4,000	

Odpověď zadavatele:

U pol. č. 641 je nesprávně uvedeno „...s nerezovou deskou“, přičemž správně mělo být uvedeno „...bez nerezové desky“ a u pol. č. 741 je nesprávně uvedeno „... nerezové pracovní linky“, přičemž správně mělo být uvedeno „... nerezové pracovní desky“. Žádáme uchazeče v pol. č. 641o ocenění 4 ks pracovních linek tak, jak jsou specifikovány v tabulce zámečnických výrobků, ale s odečtením ceny pracovní nerezové desky. Dodávka a montáž 4 ks horních pracovních desek těchto linek pak bude oceněna samostatně v pol. č.753.

2. Domníváme se, že položka obložení stěn polstrovanými dílci je uvedena 2x

740	K	786101500	Obložení stěn - polstrované dílce tl.60mm (koženka, studená pěna tvrdá, deska MDF)	kus	2,000	
VV		2			2,000	
VV		Součet"výkres číslo D.1.1.b10-13			2,000	
741	K	786101501	Obložení stěn - polstrované dílce tl.60mm (koženka, studená pěna tvrdá, deska MDF)	m2	78,560	
VV		(2,55+3,55)*2*3,4*2			82,960	
VV		-1,1*2*2			-4,400	

Odpověď zadavatele:

U pol. č. 740 se jedná o polstrované obložení dveří ve stěně polstrovaného boxu. Tyto dveře jsou ve výměře pol. č. 741 odečteny – jedná se o 2 ks, každý o výměře 2,2 m². Počty a výměry jsou tedy u uvedených položek správně, pouze u pol. č. 740 by bylo vhodnější označení „obložení dveří“ místo uvedeného „obložení stěn“, ale pro provedení vlastního ocenění je možné i pol. č. 740 ocenit s výše uvedeným vysvětlením.

3. Není možné určit umístění prvku ani materiálové řešení

608	K	766801501	Dodávka a montáž parapetní desky na zídku kamenného zábradlí vnitřní	m	32,000	
VV		6*4+4*2			32,000	

Odpověď zadavatele:

Jedná se o provedení nových parapetů na betonové desce vnitřního schodišťového balustrádového zábradlí přiléhajícího k výtahové šachtě. Toto zábradlí bude ve všech podlažích od 1.PP do 3.NP přikryto novou parapetní deskou shodného provedení jako jsou okenní parapety, hloubka parapetu je 20 cm.

4. Položka požárního těsnění stropu je uvedena 2x, umístění prvku není zřejmé (číslování místností neodpovídá číslování na výkrese), není zřejmé materiálové řešení

154	K	420201501	Dodávka a montáž požárního těsnění stropu	m	297,400	
VV		7,1+6,5"výkres číslo D.1.1.b2-5			13,600	
VV		6,3*2+7*2+68"výkres číslo D.1.1.b6-9			94,600	
VV		6,3*2+7*2+68"výkres číslo D.1.1.b10-13			94,600	
VV		6,3*2+7*2+68"výkres číslo D.1.1.b14-18			94,600	
VV		Součet			297,400	
474	K	763501510	Dodávka a montáž požárního těsnění stropní konstrukce	m	287,900	
VV		7,1+6,6"výkres číslo D.1.1.b2-5			13,700	
VV		13,525+33,3+17,375+6,5*2+7,1*2"výkres číslo D.1.1.b6-9			91,400	
VV		13,525+33,3+17,375+6,5*2+7,1*2"výkres číslo D.1.1.b10-13			91,400	
VV		13,525+33,3+17,375+6,5*2+7,1*2"výkres číslo D.1.1.b14-18			91,400	
VV		Součet			287,900	

Žádáme úpravu VV a zaslání nového VV se zohledněním výše uvedených oprav.

Odpověď zadavatele:

U pol. č.154 se jedná o těsnění po celém obvodu stropní konstrukce přistavované části stavby v místech přiléhajících ke stávajícímu objektu. Jedná se o těsnění stropu pomocí těžké minerální vaty objemové hmotnosti min. 80 kg/m³. U pol. č. 474 o požární těsnění stropní konstrukce pomocí trvale pružného akrylátového protipožárního tmelu. Výměry dle výkazu výměr souhlasí.

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel dodavatele na povinnost vyplývající z čl. 11 odst. 5 zadávacích podmínek, kde zadavatel uvádí, že **v případě, že bude v průběhu zadávacího řízení upřesněn požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny odlišně od původních jeho požadavků, musí takovou změnu dodavatel ve své nabídce respektovat, v opačném případě bude zadavatel takovou skutečnost považovat za nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení.**

Ostatní podmínky zůstávají beze změny

.....
za správnost Petr Hnízda v.r.
osoba pověřená k administrativním úkonům