

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

název veřejné zakázky	„Stavební práce spočívající v rekonstrukci CHIR JIP Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2022 II.“
zadavatel	Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov zastoupena: Mgr. Vojtěch Remeň, předseda představenstva MUDr. Dana Koprivová, člen představenstva zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460 IČ: 260 95 149

Dodatečná informace (2) k zadávacím podmínkám na základě dotazů uchazečů:

Odpověď na vznesené dotazy při prohlídce místa plnění pro veřejnou zakázku: „Stavební práce spočívající v rekonstrukci CHIR JIP Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2022 II.“

Dotaz č. 1

Prosíme o upřesnění požadavků na akustický útlum u prosklených příček. Ve výkrese č.08 - Dveře, prosklené příčky – tabulky a pohledy je uvedený požadavek na akustický útlum celé příčky, tedy prosklené vnitřní příčky s posuvnými dveřmi, $RW=47\text{dB}$, v tabulce je požadavek u automatických posuvných dveří $RW=37\text{dB}$. Dle názorů našich subdodavatelů jsou hodnoty spíše nesplnitelné, neboť zvuková těsnost posuvných automatických dveří je značně problematická. Je nutné dodržet předepsané parametry, v případě že ano, prosíme o uvedení referenčního dodavatele.

Odpověď zadavatele

Požadavky na zvukovou izolaci dveří mezi místnostmi s ohledem na funkci místnosti a hluk v sousedním prostoru uvádí ČSN 73 0532 následovně: Nemocnice, zdravotnická zařízení - lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály, apod. = minimální požadavek na zvukovou izolaci $R_w = 27\text{ dB}$.

Požadavek na $R_w = 37\text{ dB}$ vychází z akustických studií pro nemocniční provoz. Ale požadavky akustiky (těsnění dveří apod.) jdou proti požadavkům hygienickým, které v jsou v nemocničním provozu důležitější.

Můžete tedy přizpůsobit posuvné dveře normovým požadavkům. Dveře $R_w = 27\text{ dB}$ - tato hodnota se musí prokázat měřením na místě. Prosklená příčka potom může mít hodnotu $R_w = 37\text{ dB}$, aby nebyl větší rozdíl mezi dveřmi a příčkou než 10 dB .

Vzhledem k tomu, že zadavatel nezměnil zadávací dokumentaci takovým způsobem, že by mohlo dojít k rozšíření okruhu potenciálních uchazečů, tak se rozhodl zachovat lhůtu pro podání nabídek do 12.10.2022 11:00.

.....
Vojtěch Remeň
Předseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.