



SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ

600 x 2000 x 300 mm

PŘÍVOD HOREM, VÝVODY HOREM

KRYTÍ IP 43/20

ROZVÁDĚČ BUDE V PROVEDENÍ EI 30 DP1

projektoval		kreslil		odp.projektant		ved.projektant		ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295									
ing. FRIEDL				ing. FRIEDL		Ing. arch.PROKOP											
				IČO: 43811027													
St.Ú		Č. BUDĚJOVICE		MÚ (Ob.ú.)		Č. BUDĚJOVICE											
investor: NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s., B. NĚMCOVÉ 585/54, ČESKÉ BUDĚJOVICE 7, 370 01																	
PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE										datum 08/2022		form.: 2x A4					
										účel:				DSP			
										měřítko:							
										zak.číslo:				12-2022			
obsah výkresu										číslo výkr.:		číslo paré:					
ROZVÁDĚČ RJ										D1.4.11							