



OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ
Z 600 x 600 x 150 mm
PŘÍVOD HOREM, VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20

ROZVÁDĚČ BUDE V PROVEDENÍ EI 30 DP1

| | | | | | |
|---|---------------|----------------|------------------|---|----------------------|
| projektoval | kreslil | odp.projektant | ved.projektant | ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295 | |
| ing. FRIEDL | | ing. FRIEDL | Ing. arch.PROKOP | | |
| | | IČO: 43811027 | | | |
| St.Ú | Č. BUDĚJOVICE | MÚ (Ob.ú.) | Č. BUDĚJOVICE | | |
| investor : NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s., B. NĚMCOVÉ 585/54, ČESKÉ BUDĚJOVICE 7, 370 01 | | | | datum | 08/2022 form.: 2x A4 |
| PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE | | | | účel: | DPS |
| | | | | měřítka: | |
| | | | | zak.číslo: | 12-2022 |
| | | | | číslo výkr.: | číslo paré: |
| obsah výkresu | | | | ROZVÁDĚČ R3 | |
| | | | | D1.4.12 | |