

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 **ze dne 30. 11. 2022**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 26068877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) podlimitní veřejnou zakázku na Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s. a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 22. 11. 2022, který byl uveřejněn pod evidenčním číslem zakázky Z2022-047672 ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Žádám Vás o bližší upřesnění níže uvedené pozice uváděné v rozpočtu 01 – Bourací práce.

69-K-ost002: Vystěhování, demontáž případná likvidace nebo uskladnění stávajícího vybavení kuchyně (vč.gastro technologie)-kpl-1,000

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Rozsah vystěhování, který bude zadavatelem po zhotoviteli v rámci uvedené položky výkazu výměr požadován, bude zahrnovat vyklizení v rozsahu tří pracovních dnů pro čtyři osoby. Nejedná se o demontáže EI ani ZI rozvodů, ale pouze o odstěhování kuchyňského nábytku a nábytku v jídelně. Uskladnění veškerého vyklizeného vybavení si ve svých prostorách zajistí zadavatel a zadavatel také sám bude zajišťovat případnou likvidaci zařízení, které nebude v nových provozech již využíváno.

Dotaz č. 2:

Žádám Vás o bližší upřesnění níže uvedené pozice uváděné v rozpočtu 05 – Stlačený vzduch.

35-K Pol32: Lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou, instalace do zdi-kus 2,000.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Jedná se o dva koncové prvky rozvodu medicinálních plynů - jeden pro O2 a druhý pro stl. vzduch. Tyto dva panely jsou vyznačeny v detailu č. 2 na výkrese č. D.1.4.7.06 a slouží pro napojení rychlospojek přístrojů, do kterých jsou příslušné medicinální plyny distribuovány.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Zadavatel uvedl v projektové dokumentaci požadavek na výtah včetně specifikace, přičemž neuvedl položku ve výkazu výměr. Proto zadavatel předkládá upravený výkaz výměr a to konkrétně ve stavební části (část 02 – Stavební práce) položka č. 389 D+M výtahů – 1 kpl. Viz příložený upravený VV č. 1 k Vysvětlení č. 1 ze dne 30.11.2022. Zadavatel požaduje do nabídky předložení tohoto aktuálního VV.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Z důvodů doplnění jedné položky ve VV prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ zadavatel lhůtu pro podání nabídek o jeden pracovní den. A to z 21. 12. 2022 na 22. 12. 2022. Čas a způsob podání nabídek je nezměněn.

V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2022

Ing. Michaela Michalcová
Oddělení veřejných zakázek

Příloha:

Upravený VV č. 1 k Vysvětlení č. 1 ze dne 30.11.2022