

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 **ze dne 09. 12. 2022**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 26068877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) podlimitní veřejnou zakázku na Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s. a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 22. 11. 2022, který byl uveřejněn pod evidenčním číslem zakázky Z2022-047672 ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Ve stavebním rozpočtu je položka 1914. K této položce není nic v PD, není ani vyznačena m.č. 1,22. Žádáme o podklady k tomuto prvku.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Viz odpověď na dotaz č. 3 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 2:

V pol. 191 – zámečnická práce – venkovní ocelové schodiště. Je pouze v půdorysu, chybí ve výkazu zámečnických prvků – žádáme tímto o bližší informace (rozměry, materiál, povrchová úprava, statický výpočet dimenzí, způsob založení a kotvení k budově atd)

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Viz odpověď na dotaz č. 3 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 3:

Podhledy – nesedí PD (Kniha standardů = minerální podhledy, výkaz = sádrové) - žádáme upřesnění

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Tato položka byla opravena ve výkazu výměr.

02-STAVEBNÍ PRÁCE, oddíl 763 - Konstrukce suché výstavby, položka č.239 - Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

Dotaz č. 4:

Žádáme o doplnění Knihy svítidel a popisů do půdorysů elektro, nelze ocenit, pokud nevíme, jaká světla zadavatel požaduje.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Ve výkresech - půdorysech části elektro 1.NP-3.NP se nachází legenda svítidel.

Dotaz č. 5:

V PD není uvedena barva výplní otvorů (okna). Žádáme o doplnění.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Popis oken byl upraven ve výkazu výměr. Barva oken bude bílá.

Dotaz č. 6:

V rozpočtu chybí položka pro žaluzie (vnější i vnitřní). Žádáme o doplnění do rozpočtu a technické parametry žaluzií.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Viz odpověď na dotaz č. 5 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Z důvodů úprav ve Výkazu výměr prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ zadavatel lhůtu pro podání nabídek a to z 22. 12. 2022 na 02. 01. 2023. Čas a způsob podání nabídek je nezměněn.

V Českých Budějovicích dne 09. 12. 2022

Ing. Michaela Michalcová
Oddělení veřejných zakázek

Příloha:

Upravený Výkaz výměr č. 2 ze dne 09122022