

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6 **ze dne 09. 12. 2022**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 26068877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) podlimitní veřejnou zakázku na Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s. a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 22. 11. 2022, který byl uveřejněn pod evidenčním číslem zakázky Z2022-047672 ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Ve výkaze výměr ve stavebních pracích je pod položkou č. 191:

D+M kompletní konstrukce venkovního schodiště
do m. č. 1, 22 vč. základů, zemních prací akpl 1.000
ostatních přidružených kcí, dodávek a montáží

Žádáme o dodání projektové dokumentace k tomuto schodišti i k provedení základů. Žádáme o upřesnění materiálu schodiště, jeho hmotnosti, zda bude se zábradlím, informace o tom, jak bude celkově řešeno a dále žádáme o specifikaci o jaké přidružené konstrukce a dodávky se má jednat.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Požadovaný výkres byl již doplněn a upraven byl i výkaz výměr - viz odpověď na dotaz č. 3 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 2:

Ve výkaze výměr v oddíle 02 - Stavební práce, jsou položky č. 301, 303 s nerezovým zábradlím. Toto zábradlí je však v technické zprávě i ve výkaze zámečnických prvků uvedeno od položky Z01 do položky Z05 jako ocelové s povrchovou úpravou stříbrného zinkochromátu, a od položky Z07 do položky Z14 jako pozinkované.

Žádáme o upřesnění a úpravu, zda má být zábradlí ocelové či nerezové.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Jednotlivé prvky madel a zábradlí byly ve výkaze výměr upraveny a uvedeny v něm samostatně dle specifikace zámečnických výrobků v PD - viz upravený výkaz výměr, který byl přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3 a 4.

Dotaz č. 3:

Rámová konstrukce nad vchodem v rozpočtu v oddíle 02 - Stavební práce č. 299 je popsána včetně výplně.

Žádáme o specifikaci materiálu přístřešku konstrukce. Má být oceněn například polykarbonát, trapézový plech či jiná varianta.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Nejedná se o žádný přístřešek, ale o nosnou konstrukci nového většího vstupního otvoru ve stávajícím zdivu - viz tabulka zámečnických výrobků, svařovaná konstrukce z uzavřených ocelových profilů - prvek Z 06. Z tohoto důvodu u tohoto výrobku tedy pochopitelně není žádný polykarbonát, trapézový plech ani jiná varianta zastřešení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Z důvodů úprav ve Výkazu výměr prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ zadavatel lhůtu pro podání nabídek a to z 22. 12. 2022 na 02. 01. 2023. Čas a způsob podání nabídek je nezměněn.

V Českých Budějovicích dne 09. 12. 2022

Ing. Michaela Michalcová
Oddělení veřejných zakázek