

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10 **ze dne 27. 12. 2022**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 26068877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) podlimitní veřejnou zakázku na Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s. a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 22. 11. 2022, který byl uveřejněn pod evidenčním číslem zakázky Z2022-047672 ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 ze dne 23.12.2022 uvedl chybné znění dotazu č. 9 (byl zopakován dotaz č. 8) - odpověď přitom ale byla správná tj. na správný dotaz č. 9.

Správné znění dotazu:

Dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr jsou položky na podlahové krytiny PVC heterogenní tl. 1,5 mm. V knize standardů je u podlahových krytin PVC požadavek na to, aby byly homogenní tl. 2 mm. Také neodpovídají výšky soklíků. Ve výkazu výměr nejsou položky na obrubovou lištu a ukončovací lištu – čepcové těsnění. Žádáme o vysvětlení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9 (zůstává beze změny):

Tloušťka PVC je ve VV upravena na 2 mm. Soklíky - fabiony platí pro všechny PVC povrchy). Do VV byly doplněny položky pro ukončovací lištu - čepcové těsnění v místech návaznosti PVC podlahové krytiny na keramický obklad a pro standardní ukončovací (obrubovou) lištu v místech napojení fabionů PVC na malby či olejové nátěry - viz Výkaz výměr Rekonstrukce pavilonů C a T14 - revize 2.

Zadavatel se za toto administrativní pochybení omlouvá.

V Českých Budějovicích dne 27. 12. 2022

Ing. Michaela Michalcová
Oddělení veřejných zakázek