

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7 **ze dne 15. 12. 2022**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 26068877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) podlimitní veřejnou zakázku na Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s. a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 22. 11. 2022, který byl uveřejněn pod evidenčním číslem zakázky Z2022-047672 ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Část medicínální plyny – výkaz výměr pol. č. 36 – zdrojový most stropní – ve výkazu výměr není uvedeno celé osazení mostu, ani z detailu instalace nelze tyto informace pro správné nacenění určit (např. zda mají být naceněny police apod.)

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Detailní osazení mostu je uvedeno ve zmiňované položce č. 36, přičemž policová hlava včetně jejího detailního okótování (délka dvou policových tyčí hlavy je 1400 mm, jejich rozteč je 500 mm atd.) je uvedena na výkrese č. D.1.4.7.06. Z tohoto výkresu je také zřejmé, že se jedná o hlavu otočnou o 360° osazenou dvěma policemi (je zde dokonce okótována rozteč mezi těmito policemi - 400 mm). Osazení mostu bude tedy provedeno jednotlivými prvky (vývod O2, zásuvky DO, VDO, ZIS, RJ45, medilišty, zdířky ochranného pospojení a osvětlení) bude provedeno v množství a druhu dle výkazu výměr a hlava mostu bude osazena tyčemi a policemi (tj. výše uvedené 2 ks) v souladu se zmíněným výkresem D.1.4.7.06 - toto vše (tj. vč. policové hlavy a dvou polic u každého zdrojového mostu) bude proto i součástí ocenění zdrojových mostů ve zmíněné položce č. 36 výkazu výměr.

V Českých Budějovicích dne 15. 12. 2022

Ing. Michaela Michalcová
Oddělení veřejných zakázek