

4.NP



Auce		Investor
Výrobní zpodáního křídla		NEMOČNICE TÁBOR a.s.
Budova B – Pavilon		Kpt. Jaros 2000, 390 03
operačních oborů		Tábor
Index	Datum	Jméno
Změna	13.7.2022	
Kresla	Kašp	
Schvál		
Podpis		
S KABELOVÝMI TRASAMI		Č. výřezu
		019–2022
		Lst.
		9
		Číslo
		9

KABELOVÁ TRASA PRO NAPÁJENÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY – pro uchycení kabelu v podhledu bude použita kovová kabelová spona se zachováním funkčnosti v případě požáru – např. 2035 M A2, OB0 – případně budou částecně využity stěvající trasy

KABEL BUDE VYCHÁZET DUTINOU Z ROZVADEČE DO PODHLEDU A DÁLE BUDE VEDEN V PODHLEDU AŽ K ROZVADEČI JEDNOTKY

Z ROZVADEČE BUDE DÁLE VEDEN ZZ VODIČ ČYA 6 pro pospojování jednotky a VZI potrubí