

Uveřejněno na profilu zadavatele: 7. 6. 2018
Adresa profilu zadavatele: <https://ezak.nemcb.cz/>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - 3

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Novostavba pavilonu Transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
Zastoupené: MUDr. Břetislav Šon, předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
IČO: 260 68 877
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Kobělušová
IČO: 619 72 690
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném zadávacím řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Novostavba pavilonu Transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.**, a to uveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 5. 2018 pod evidenčním číslem Z2018-016866 a dále zveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz>.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá prostřednictvím pověřené osoby uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Úplné znění dotazu:

1. Žádáme o zaslání statiky – přesných statických výpočtů a zatěžovacích údajů – nepodařilo se nám najít v zadávací dokumentaci.

Odpověď zadavatele: Rozměry i veškeré profily všech konstrukčních prvků jsou z projektové dokumentace zřejmé. Statický výpočet (dvě samostatné části - 1. část budova a 2. část spojovací nadzemní chodby - "krčky") na základě požadavku dodavatele zadavatel k tomuto vysvětlení přikládá.

2. Ve výpisu žaluzií je uvedeno 87 ks venkovních žaluzií, ale pouze 51 ks roletových překladů – žádáme o úpravu.

Odpověď zadavatele: Část venkovních žaluzií (žaluzie na půlkruhové části budovy) není, jak je zřejmé i z projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace, osazena v "roletových" překladech. Proto je správně, že počty těchto překladů a venkovních žaluzií nejsou shodné, a proto není důvod provádět úpravu výkazu výměr v zadávací dokumentaci.

Přílohy k DI-3: P1 - Statický výpočet 1. část
P2 – Statický výpočet 2. část

.....
za správnost Petr Hnízda
osoba pověřená k administrativním úkonům