



HZSCX008MQD4



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Územní odbor Písek

Vrcovická 2223, 397 01 Písek

Č. j.: HSCB-175-3/2023 UO-PI
Počet stran: 4
Počet příloh: 0

Adresát:
Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek

Vyřizuje: kpt. Ing. Pavla Horálková
Tel.: 950 245 152
E-mail: prevence.pi@jck.izscr.cz

Datum: 17. 2. 2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

FVE Nemocnice Písek

Místo stavby:

Areál Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Budova "B" - Administrativní budova: parc. č. st. 2281, k.ú. Písek
Budova "H" – Hemodialýza: parc. č. st. 7205, k.ú. Písek
Budova "N" - Neurologie: parc. č. st. 6518, k.ú. Písek
Budova "R" – Kuchyně: parc. č. st. 1200, k.ú. Písek
Budova "T" – PTO: parc. č. st. 4951, k.ú. Písek
Budova "U" - bývalé HTO: parc. č. st. 5609, k.ú. Písek

Stavebník:

Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190
Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: Ondřej Novotný, ČKAIT 0401662
datum: leden 2023

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

Tel.: 950 245 111
E-mail: spisovna.pi@jck.izscr.cz

Datová schránka: ph9aiu3

IČO: 70882835
Číslo účtu: 125135881/0710

o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 10. 1. 2023 a doplněnou dne 17. 2. 2023. Na základě výše uvedeného HZS JČK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS JČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: FVE Nemocnice Písek Budova"B" - Administrativní budova, Silnoproudá elektroinstalace FVE

vypracoval: Vladimír Fučík, ČKAIT 0101347

datum: 11/2022

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: FVE Nemocnice Písek Budova"H" - Hemodialýza, Silnoproudá elektroinstalace FVE

vypracoval: Vladimír Fučík, ČKAIT 0101347

datum: 11/2022

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: FVE Nemocnice Písek Budova"N" - Neurologie, Silnoproudá elektroinstalace FVE

vypracoval: Vladimír Fučík, ČKAIT 0101347

datum: 11/2022

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: FVE Nemocnice Písek Budova"R" - Kuchyně, Silnoproudá elektroinstalace FVE

vypracoval: Vladimír Fučík, ČKAIT 0101347

datum: 11/2022

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: FVE Nemocnice Písek Budova"T" - PTO, Silnoproudá elektroinstalace FVE

vypracoval: Vladimír Fučík, ČKAIT 0101347

datum: 11/2022

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: FVE Nemocnice Písek Budova"U" - bývalé HTO, Silnoproudá elektroinstalace FVE

vypracoval: Vladimír Fučík, ČKAIT 0101347

datum: 11/2022

▪ projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

název:

FVE Nemocnice Písek Budova"B" - Administrativní budova, Silnoproudá elektroinstalace FVE

FVE Nemocnice Písek Budova"H" - Hemodialýza, Silnoproudá elektroinstalace FVE

FVE Nemocnice Písek Budova"N" - Neurologie, Silnoproudá elektroinstalace FVE

FVE Nemocnice Písek Budova"R" - Kuchyně, Silnoproudá elektroinstalace FVE

FVE Nemocnice Písek Budova"T" - PTO, Silnoproudá elektroinstalace FVE

FVE Nemocnice Písek Budova"U" - bývalé HTO, Silnoproudá elektroinstalace FVE

vypracoval: Ondřej Novotný, ČKAIT 0401662

datum: leden 2023

HZS JČK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o samostatné stavby, která jsou podle ustanovení § 8 popř. § 9 písm. a) bodu 3 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou:

- kategorie II _ Budova"B" - Administrativní budova,
- kategorie II _ Budova"H" – Hemodialýza,
- kategorie III _ Budova"N" – Neurologie,
- kategorie II _ Budova"R" – Kuchyně,
- kategorie II _ Budova"T" – PTO,
- kategorie II _ Písek Budova"U" - bývalé HTO.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

1. Výše uvedená dokumentace předložená dne 10. 1. 2023 byla žadatelem doplněna dne 17. 2. 2023.
2. Lhůta pro vydání tohoto závazného stanoviska byla prodloužena na základě usnesení vydaného HZS JčK dne 6. 2. 2023 pod č. j.: HSCB-175-2/2023 UO-PI a oznámena žadateli.
3. Toto závazné stanovisko bude zasláno do datové schránky žadatele. Předložené podklady jsou připraveny k osobnímu vyzvednutí na stanici HZS JčK ÚO Písek. Projektová dokumentace se ukládá k řádnému vyzvednutí po dobu 3 měsíců ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí. Nevyzvedne-li si žadatel připravenou projektovou dokumentaci, dojde k její skartaci.

plk. Ing. Luboš Broulim MBA
ředitel ÚO
úřední osoba