

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Fotovoltaický systém Nemocnice Písek, a.s.
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek, 39701 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva, Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 21. 6. 2023

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

jak bude řešeno vyhovění vyhlášce č. 114/2023 Sb. Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobní elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW?

V době tvorby projektu ještě vyhláška neplatila. Nicméně předpokládám že se jí bude potřeba řídit. Nicméně ve VV na to položky nepamatují.

Odpověď:

Uvedená vyhláška se vztahuje na výrobní do 50 kW, avšak naše výrobní překračuje tuto hodnotu instalovaného výkonu (EG.D posuzuje všechny elektrárny jako jednu výrobní, jak je uvedeno ve smlouvě s EG.D, kterou jsme předložili v rámci předchozích dotazů).

ZADAVATEL DÁLE INFORMUJE, ŽE BUDE PROVEDENA AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. AKTUALIZOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE S UVEDENÍM ZMĚN BUDE POSKYTNUTA V NEJBLIŽŠÍCH DNECH. ZADAVATEL V SOUČASNÉ CHVÍLI PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 10. 7. 2023 DO 10:00 HODIN. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.

S pozdravem,

.....
Mgr. Kateřina Kolářková