

Směrové a směřové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinačními výkresy. Konečné připojení VZT a VRV jednotek na rozvody ZTI je nutné provést až po jejich definitivním osazení!

Všechny prostupy plastových potrubí požárně dělící konstrukci pro dimenze větší než DN 50 budou opatřeny protipožární manžetou ostatní protupy požárně dělící konstrukci budou vyplněny protipožární tmelem!

Všechny revizní dvířka osadit v souladu s projektem interiéru!

Na rozvody ZTI bude provedeno dle příslušné dokumentace technologického vybavení!

Montážní soupravy u podlahových vpusť budou dle použité hydroizolace.

Realizační firma jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi zejména s lékařskou technologií, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, specifikace, polohy, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, rozdílného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a produktovaní veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd., upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejistoty přinést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.



Pro výrobku je nutné nechat odsouhlasit generálním projektantem společně s investorem.

Veškeré prostupy základovou deskou musí být utěsněny protipožární manžetou a následně hydroizolací.

±0,000=PODLAHA 1.NP

±0,000 = 439,22 m.n.m.

SO - 01 Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz </div> </div>			
Vypracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Ivan Korch	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
PROJEKTANT M.Borovský, Dipl. tech. kreslí: Bc. Ondřej Vrhel		VEDOUCÍ ZAKÁZKY M.Borovský, Dipl. tech. Tel:+420 724257102	
Název akce: <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <h3>Infekce Nemocnice Tábor, a.s.</h3> </div>		 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
Místo stavby: Nemocnice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03, Tábor		Obecní úřad České Budějovice Krajský úřad Jihocheský Datum 09/2022 Formát 24x34 Měřítko 1:100 Číslo zakázky 22_0605	
Investor: Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor		Stupeň DUP Objekt SO 01	
Část: Příloha:		Číslo výkresu D.1.4.11	
D.1.4-1 Zdravotně technické instalace KANALIZACE A VODOVOD / PŮDORYS ZÁKLADŮ			