

Legenda potrubí:

- Rozvody studené vody – trubka PP–RCT (PN 20)
- Rozvody teplé vody – trubka PP–RCT (PN 20)
- Rozvody cirkulace – trubka PP–RCT (PN 20)
- Rozvody požární vody – potrubí ocelové pozinkované
- stoupačka vodovodu procházející podlažím
- stoupačka vodovodu klesající v podlaží
- stoupačka vodovodu stoupající v podlaží
- D 20 iz SH+500 dimenze potrubí, izolace potrubí, kóta nad čistou podlahou
- V1 D 25 stoupačky vodovodu, dimenze potrubí

Dimenze potrubí = vnější průměr potrubí.

Vnitřní rozvod vody je navržen dle dispozice zařizovacích předmětů. Potrubí studené, teplé vody a cirkulace zhotoveno z trub PP–RCT EVO 4 (plastový potrubní systém pro vodu) pro jmenovitý tlak PN 22. Rozvody vody vedené v podhledu a v drážce zdi izolovány náplekovou tepelnou izolací.

V místě kulových uzavěrů v podhledu budou uloženy revizní dvířka 30cmx30cm pro snadný přístup. V podhledu se musí vodovod zkoordinovat s ostatními profesemi.

Poznámky:

Výškové a směrové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinačními výkresy! Konečné připojení VZT a VRV jednotek na rozvody ZTI je nutné provést až po jejich definitivním osazením!

Všechny prostupy plastového potrubí požárně dělicí konstrukcí pro dimenze větší než DN 50 budou opatřeny protipožární manžetou ostatní prostupy požárně dělicí konstrukcí budou vyplněny protipožárním tmelem!

Všechny revizní dvířka osadit v souladu s projektem interiéru!

Na rozvody ZTI bude provedeno dle příslušné dokumentace technologického vybavení!

Izolační soupravy u podlahových vpustí budou dle použité hydroizolace.

Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi zejména s lékařskou technologií, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd., upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.

Typ výrobku a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit generálním projektantem společně s investorem.

Veškeré prostupy základovou deskou musí být utěsněny protipožární manžetou a následně hydroizolací.

SO - 01 Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

±0,000=PODLAHA 1.NP  
±0,000 = 439.22 m.n.m.

		<b>AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice</b> Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
Výpracoval Ivan Korch		Odpovědný projektant Ivan Korch		Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
PROJEKTANT M.Borovanský, Dipl. tech.		VEDOUcí ZAKÁZKY M.Borovanský, Dipl. tech.			
kreslil: Bc. Ondřej Vrhel		Tel:+420 724257102			
Název akce:		Infekce Nemocnice Tábor, a.s.		Obecní úřad	České Budějovice
Místo stavby:  Nemocnice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03, Tábor				Krajský úřad	Jihočeský
				Datum	09/2022
				Formát	11xA4
				Měřítko	1:100
Investor:		Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor		Číslo zakázky	22_0605
				Stupeň DUSP	Objekt <b>SO 01</b>
Část:	D.1.4.1 Zdravotné technické instalace		Číslo výkresu		<b>D.1.4.1.6</b>
Příloha:	VODOVOD / PÚDORYS 2.N.P. - 1.PATRO STROJOVNA				