

POHLED – P1

MĚŘÍTKO: NENÍ



SCHÉMA REDUKČNÍ SKŘÍNĚ 02

MĚŘÍTKO: NENÍ



POTRUBNÍ ROZVODY NA CHODBÁCH JSOU VEDENY PO STĚNĚ NEBO POD STROPEM V TR. OBJÍMKÁCH V ODVĚTRANÉM PODHLEDU.
SVODY K VENTILOVÉ KRABICI NA CHODBĚ JSOU VEDENY POD OMÍTKOU (V PŘÍČCE).
V MÍSTNOSTECH JE VODOROVNÉ POTRUBÍ VEDENO V TR. OBJÍMKÁCH V ODVĚTRANÝCH PODHLEDECH, SVODY K LÉKAŘSKÝM PANELŮM JSOU VEDENY POD OMÍTKOU (V PŘÍČCE).

TRASY POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY.

	LÉKAŘSKÝ PANEL
	VENTILOVÁ KRABICE
	VENTIL POJISTNÝ
	VENTIL REDUKČNÍ
A1	ČIDLO NOUZOVÉHO PROVOZNÍHO ALARMU
	VENTIL UZAVÍRACÍ LAHVOVÝ
	KULOVÝ UZÁVĚR
	STOUPANÍ, KLESÁNÍ
	CHRÁNIČKA POTRUBÍ
	ROZVODNÉ POTRUBÍ KYSLÍKU (O)

POHLED – P3

MĚŘÍTKO: NENÍ



POHLED – P2

MĚŘÍTKO: NENÍ



1. ETAPA

TK PROJEKT LIBEREC ING. ZDENĚK KVAPIL Letná 43 460 01 Liberec 12	Profesní část **Rozvody medicinálních plynů**	Autorizoval
	Vypracoval: Ing. Zdeněk Kvapil	Odpovědný projektant: Ing. Zdeněk Kvapil

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Název akce:	**Infekce Nemocnice Tábor, a.s.**	Obecní úřad	Tábor
		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	**září 2022**
		Formát	18 x A4
Místo stavby:	**Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 200/10, 390 03 Tábor**	Měřítko	1:50
		Číslo zakázky	4122
Investor:	Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor	Stupeň	Objekt
		společné povolení	**SO 01**
Část:	**D.1.4.7 Rozvody medicinálních plynů**	Číslo výkresu	
Příloha:	**PŮDORYS 1.NP**		**D.1.4.7-01**