ZÁKLADY - PŮDORYS

MĚŘ. 1:50

2.ETAPA

1.ETAPA

STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS + MIKROPILOTY

STÁVAJÍCÍ ŽEL.BET. PAS

STÁVAJÍCÍ MIKROPILOTY

STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD UBOURAT NA ÚROVEŇ −0,375
DOBETONOVAT BET. C25/30
−0,300

V MÍSTĚ NOVÉ PILOTY VYBOURAT STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD

dát nové plynotěsné poklopy do revizních šachet

ŽEL. BET. DESKA

OCEL. TRNY Ø20 mm, dl. 500 mm á 250 mm VLEPENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ŽÁKL. PASU

STÁVAJÍCÍ A NOVÝ ZÁKLAD V MÍSTĚ STYKU SPOJIT OCELOVÝMI TRNY Ø20 mm, DL. 500 mm

stávající šachta zrušeno

stávající šachta

stávající kanalizace z kameniny DN 200 se zachová
provede se její vyvložkování
nové základy pro přístavbu musí být založeny tak, aby nedošlo k poškození kanalizace

prodloužení stávající kanalizace v jednom sr ěru pro zajištění možnosti ohledu vzhledem k tomu, že se kanalizace bude nacházet pod přístavbou (na přání investora)

stávající otev řená kanalizační šachta se zruší

nová šachta kanalizace pojízdn é pro zatížení od hasičů

STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS VYBOURAT A ZHOTOVIT NOVÝ

prostor mezi zídkami se vyplní zeminou a v úrovni 1.NP se ř ebetonuje a ukončí chodníkem ze zámkové dlažby

nová op ěrná zídka ze šalovacích tvárnic tl.250 mm + hydroizolace + extrudovaný polystyren jako dilatační vrstva mezi stávajícím p ř ízemím a zídkou
výška zídky 1,0 až 1,4 m

stávající nízká op ěrná zídka ze šalovacích tvárnic tl.250 mm

drenáž pro odvod vody z prostoru mezi zídkami

LEGENDA

−0,500	HORNÍ HRANA ZÁKLADU
−1,100	DOLNÍ HRANA ZÁKLADU
−1,170	DOLNÍ HRANA PODBETONOVÁNÍ

PILOTY Ø400 mm a Ø600 mm

STÁVAJÍCÍ MIKROPILOTY

BETON C25/30 XC2 - základové pasy
BETON C20/25 XC2 - podbetonování
OCEL 10 505 (R)
KRYTÍ HLAVNÍ VÝZTUŽE 50, 70 mm

POZNÁMKA
– ODVĚTRÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ PROSTUPY V ZÁKLADOVÝCH PASECH VIZ STAVEBNÍ ČÁST

AGP nova spol. s r.o., divize statika a dynamika staveb
Třída 28. října 17, 370 01 České Budějovice
Tel: 387 200 805, 602 418 993 E-mail: agp-nova@agp-nova.cz www.agpnova.cz

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Autorizoval
Milada Hynková	Ing. Vladimír Polanský, CSc.	Ing. Vladimír Polanský, CSc.

Název akce: **Infekce Nemocnice Tábor, a.s.**	Datum	září 2022
	Formát	20x A4
	Měřítko	1:50
	Číslo zakázky	03 2451/22
Místo stavby: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor	Objekt	
Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor	Stupeň	PROJEKT PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Část: Stavebně konstrukční řešení Příloha: ZÁKLADY - PŮDORYS	Číslo výkresu	D.1.2 b) 02