



LEGENDA IZOLACÍ VZT:

Neoznačené potrubí bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40mm s Al polem

----- Teplená izolace tl.80mm vč. pozink. oplechování

----- Teplená izolace tl.60mm vč. Al fólie

----- Požární izolace, odolnost 30min

D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA - D.1.4.3 - CHLAZENÍ							
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ivan Korch	PARÉ Č.:	<div><b>JAHLA</b> s.r.o. Průmysl 1568 Město Tel./Fax.: 383 909 142 e-mail: jancok@jahla-klimatizace.cz www.jahla-klimatizace.cz, www.jahla.eu</div>				
VYPRACOVAL:	Ing.Petr Janeček						
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing.Petr Janeček	STUPEŇ PD: DUSP	DATUM: 03/2023	FORMÁT: A1	MĚŘÍTKO: 1:50		
STAVBA:	INFEKCE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. 1. ETAPA						
INVESTOR:	Nemocnice Tábor, a.s. Kpt.Jaroše 10, 390 03 Tábor	ZAKÁZKA ČÍSLO: 722 096		ČÍSLO VÝKRESU: 722 096 - 002			
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP, ŘEZY						