

TABULKA MÍSTNOSTI 2.NP							
ČÍSLO M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M. [m²]	PODLAHA	SKLADBA	OBVOD M. [m]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	SVĚTLÁ VÝŠKA M. [m]
2.01	SCHODIŠTĚ S PODESTOU	14.88	DLÁŽBA KERAMICKÁ	S5	17.20	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2.75
2.02	ČISTÁ ŠATNA MUŽ	20.76	DLÁŽBA KERAMICKÁ	S5	20.70	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2.75
2.03	SPRCHA	1.90	DLÁŽBA KERAMICKÁ	S6	5.90	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	2.75
2.04	SPRCHA	1.90	DLÁŽBA KERAMICKÁ	S6	5.90	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	2.75
2.05	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MUŽ	10.87	DLÁŽBA KERAMICKÁ	S6	20.95	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	2.75
2.06	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.88	DLÁŽBA KERAMICKÁ	S6	6.90	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	2.75
2.07	VELIN	31.19	DLÁŽBA KERAMICKÁ	S5	26.88	CPL	2.75
2.08	GALERIE	49.47	DLÁŽBA KERAMICKÁ	S5	66.04	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2.75
2.09	ČISTÁ ŠATNA ŽENY	33.39	DLÁŽBA KERAMICKÁ	S5	25.02	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2.75
2.10	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŽENY	18.13	DLÁŽBA KERAMICKÁ	S6	34.83	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	2.75
2.11	DENNÍ MÍSTNOST	74.22	DLÁŽBA KERAMICKÁ	S5	37.60	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2.75
2.12	SKLAD	274.39	STĚRKA	S7	81.80	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	4.15
2.13	SKLAD	287.93	STĚRKA	S7	88.30	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	4.15

Celková plocha [m²]: 801,92


Legenda:

- nový rozvod - studená voda - PP-R Hostalen PN 20
- nový rozvod - teplá voda - PP-R Hostalen PN 20
- nový rozvod - cirkulace - PP-R Hostalen PN 20
- hydrantový rozvod - pozink. ocel

zařizovací předměty 2.NP

- U1 umyvadlo 60x45cm s krytem sifonu + 1x stojánková směšovací umyvadlová baterie + 2x TE 67 + 1x sifon HL 132
- KL Klozet závěsný, zadní vývod + vestavná splachovací nádržka do zděné předstěny + ovládání
- VL nová výlevek, stojící na podlaže, zadní vývod + 1x nástěnná dřezová baterie páková se sprchou a otočnou hubicí + 2x TE 67
- PIS keramický pisoár, závěšený na stěně, splachovací senzor + napájecí trafo
- S2 Sprcha čtvercová, 1,0 x 0,9m, dno sespádováno v podlaže směrem ke vpusti + sprochová nástěnná baterie + sprcha + sprochový závěs, délky 1,0m + podlahová vpust se suchou zápachovou uzavírkou, např. HL 510

Změny	Číslo		Popis		Datum		Podpis	

 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/1 Jindřichův Hradec tel.: 384 371 02 www.jpsj.cz e-mail: spulak@jpsj.cz	Vedoucí projektu: ING. ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Bohuslav Šimon Kontrola: Ing. Milan Špulák	
	Akce: PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.		Investor: Nemocnice Č. Budějovice a.s. Obec: České Budějovice	
	Obsah: PŮDORYS 2.NP – VODOVOD		Stupeň PD: pro provedení stavby	
	Datum: 11.2018 Arch. č.: 15_013 Měřítko: 1:100 Formát: Bx44		Č. výkresu: D.1.4 Č. paré: D-04	