

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle ustanovení § 54 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: **Infekce Nemocnice Tábor, a.s.**

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
 MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html
(dále jen „zadavatel“)

Otevřené podlimitní řízení s názvem „**Infekce Nemocnice Tábor, a.s.**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 3. 7. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

Žádáme o vysvětlení nejasnosti v PD: Technická zpráva ÚT hovoří o předávací stanici tepla. Výkaz výměr, ale žádnou takovou položku neobsahuje. Pokud má být předávací stanice součástí nabídky pak žádáme o doplnění potřebných položek do výkazu výměr. Děkuji

ODPOVĚď č. 1:

Předávací stanice, nikoliv jako bloková, ale složená ze samostatných komponent, je umístěna v místnosti 172. Schéma jejího zapojení je obsaženo ve výkresové části: Vytápění D.1.4.6.4. a veškeré komponenty jsou v Soupisu prací s výkazem výměr - Vytápění D.1.4.6 zejména položky 1 až 6 a další. Regulaci stanice pak řeší samostatné profese MaR.

Shora uvedené vysvětlení nemá vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Táboře 7. 7. 2023

Ing. Ivo Houška, MBA
Předseda představenstva

MUDr. Jana Chocholová
Člen představenstva