

dle ustanovení § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html
(dále jen „zadavatel“)

Otevřené podlimitní řízení s názvem „**Infekce Nemocnice Tábor, a.s.**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon**“).

Zadavatel upozorňuje, že vzhledem k tomu, že Vysvětlení ZD č. 2, které již bylo na profilu zadavatele uveřejněno, nebylo vypracováno na základě žádné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, ale bylo zpracováno na základě potřeby zadavatele napravit formální pochybení, nebudou čísla výše uvedených vysvětlení zadávací dokumentace totožná s čísly zaslaných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 19. 7. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

1. Žádáme o upřesnění dveřních výplní. U všech pozic je psáno jako popis „plné CPL“ což odpovídá dřevěným dveřím, ale u několika pozic je napsáno materiál křídla AL a nebo ocel. Můžete prosím tyto popisy upřesnit nedává to smysl. CPL se na hliník a ocel nedává.

12	900	1970	P	D	Jednotřída, otevírácí, pině CPL	1	Křákovská	-	Dřevo
12	900	1970	L	VEN	Jednotřída, otevírácí, pině CPL	1	Křákovská	Ověrní tablo	AL
12	900	1970	L	VEN	Jednotřída, otevírácí, pině CPL	1	Křákovská	-	Dřevo
12	900	1970	P	VEN	Jednotřída, otevírácí, pině CPL	1	Koutavská	vnitřní česka	AL
12	900	1970	P	VEN	Jednotřída, otevírácí, pině CPL	1	Křákovská	venkovní česka	AL
12	900	1970	P	VEN	Jednotřída, otevírácí, pině CPL	1	Křákovská	-	Ocelové
12	900	1970	E	VEN	Jednotřída, otevírácí, pině CPL	1	Křákovská	vnitřní česka	Ocelové
12	7					7			

ODPOVĚĎ Č. 1:

Zadavatel zveřejňuje jako přílohu tohoto vysvětlení upravený dokument „D.1.14 Tabulka dveří“, ve kterém byl opraven materiál u některých položek typu dveří 12 viz. dotaz č. 1 žádosti o vysvětlení č. 10. Dále zadavatel přistoupil ke změně materiálu u dveří typ 14 (změna materiálu dveří ze dřeva na hliníkové). Zadavatel dále upřesňuje materiál u dveří typ 16 (v původní tabulce nebylo uvedeno). U dveří typ 13 zadavatel zjistil, že v původní tabulce chybí 1 ks, proto byl do tabulky doplněn, v Soupisu prací s výkazem výměr je počet kusů u dveří typu 13 správně. U položek, u kterých došlo ke změně, je ve sloupci „Komentáře“ uvedeno „změna ke dni 20. 7. 2023“.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 19. 7. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

Dle PD byl proveden IGP, žádáme o jeho zaslání z důvodu kalkulace ceny na pilotové založení.

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel zveřejňuje jako přílohu tohoto vysvětlení dokument „IGP Nemocnice Tábor infekce“

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 20. 7. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

Kniha svítidel chybí v zadávací dokumentaci, v seznamu dokumentace je uvedena pod číslem E-13. Žádáme o zaslání.

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že „Kniha svítidel E-13“ nebyla součástí projektové dokumentace, protože slouží pouze pro vyjádření Krajské hygienické stanice v rámci inženýrské činnosti. Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 přistupuje k uveřejnění „Knihy svítidel E-13“, která může sloužit jako pomocný materiál při přípravě nabídek účastníků. Účastníci pro standardy svítidel dále použijí popis v Soupisu prací s výkazem výměr. Zadavatel uvádí, že si je vědom toho, že Soupis prací s výkazem výměr obsahuje u některých položek popisujících elektroinstalaci konkrétní výrobky, zadavatel uvádí, že se jedná pouze o příklady, proto bylo v rámci tohoto vysvětlení před názvy dopsáno „např.“. Zadavatel uvádí, že v případě odkazu na určité dodavatele nebo výrobky umožňuje v souladu s § 89 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení. Upravený Soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 22. 7. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

Žádáme o vysvětlení kapitoly č. 6 úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní a kapitoly č. 9 ostatní konstrukce a práce bourání. Tyto kapitoly neobsahují žádné položky, ale mají položku pro celkový součet. Prosíme o úpravu výkazu výměr, aby neobsahoval kapitoly s nulovými položkami.

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že se oddíl „6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní“ dělí na další pododdíly a to „61 – Úprava povrchů vnitřních“, „62 – Úprava povrchů vnějších“ a „63 – Podlahy a podlahové konstrukce“. Toto rozdělení je udělané pro větší přehlednost a žádné nulové položky neobsahuje. V oddílu 6 je celkový součet pododdílů 61, 62 a 63. Stejný princip rozčlenění a sčítání je použit také u oddílu „9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání“, který je také rozdělen pro přehlednost na jednotlivé pododdíly (93, 94, 95 a 96) viz Soupis prací s výkazem výměr. V případě, že by došlo k odstranění oddílu 6 nebo 9, byly by automaticky smazány i všechny pododdíly a nebylo by možné ocenění jednotlivých položek. Zadavatel nepřistupuje k úpravě Soupisu prací s výkazem výměr u oddílu 6 a 9 a tyto zůstávají beze změn. Zadavatel upozorňuje, že na základě jiné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a to č. 12 byl Soupis prací aktualizovaný a je přílohou tohoto vysvětlení.

Vzhledem k tomu, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 a č. 11 byly zadavateli doručeny dne 19. 7. 2023 a zadavatel neposkytl vysvětlení v souladu s § 98 odst. 4 do 3 pracovních dnů, je zadavatel povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

Zadavatel tedy **prodlužuje** v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ lhůtu k podání nabídek **do 2. 8. 2023 do 10:00 hod.**

Zadavatel s ohledem na toto a již proběhlá vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje účastníky, aby zohlednily veškeré informace ze všech podaných vysvětlení, včetně případných změn v přílohách zadávací dokumentace, a zohlednili veškeré změny ve své nabídce. Aktuální znění příloh, zejména poté aktuální znění Soupisu prací s výkazem výměr, je uveřejněno na profilu zadavatele.

Přílohy vysvětlení:

- Příloha č. 4 ZD, č. 2 Smlouvy Soupis prací s výkazem výměr aktualizace 25. 7. 2023
- IGP Nemocnice Tábor infekce
- D.1.14 Tabulka dveří aktualizace 25. 7. 2023
- Kniha svítidel – E13

V Táboře (datum dle elektronického podpisu)

Ing. Ivo Houška, MBA
Předseda představenstva

MUDr. Jana Chocholová
Člen představenstva