

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 **ze dne 03. 08. 2023**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Technologické mycí centrum s bezkontaktním sběrem příborů a podnosů“

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 26068877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku na „Technologické mycí centrum s bezkontaktním sběrem příborů a podnosů“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 10. 07. 2023, který byl uveřejněn pod evidenčním číslem zakázky Z2023-029488 ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v bodě g) prostor pro obsluhu mycího centra požaduje, aby při návrhu mycího centra účastník zajistil a prokázal minimální požadovaný prostor pro řádnou obsluhu při mytí a čištění celého zařízení zakreslením a okótováním.

- Za tímto účelem je požadováno, aby minimální šíře průchodu mezi zařízeními (nebo zařízeními a stěnou umývárny kde nepracuje obsluha, tj. kde pouze prochází) byla min. 800 mm a dále, aby šíře pracovního místa mezi zařízeními (a to i stávajícími, jež jsou vyobrazeny na půdorysu umývárny odst. G) Půdorys umývárny nebo stěnou (při obsluze eventuálně i při čištění zařízení) byla minimálně 1500 mm

Parametr minimální vzdálenosti mezi zařízeními a od stěn a mezi zařízeními min. 1500 mm je z hlediska obsluhy, údržby i bezpečnosti práce nadstandardní a v případě daných prostor i velmi limitující. Na základě zkušeností z realizací a provozu stejných nebo obdobných mycích center v nejen zdravotnických zařízeních se domníváme, že vzdálenost min. 1200 mm je z pohledu obsluhy, údržby a bezpečnosti práce vyhovující.

Umožní zadavatel parametr: aby šíře pracovního místa mezi zařízeními nebo stěnou byla minimálně 1200 mm?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel neumožní, aby šíře pracovního místa mezi zařízeními nebo stěnou byla minimálně 1200 mm.

V Českých Budějovicích dne 03. 08. 2023

Ing. Michaela Michalcová
Oddělení veřejných zakázek