


TECHNOLOGICKÁ VODA



TABULKA STROJŮ

Poz.	Druh technologie	Kapacita	Počet
1	Bariérová pračka	190 kg	1
2	Bariérová pračka - stávající	120 kg	1
3	Bariérová pračka	18 kg	1
4	Vsádková pračka	10,5 kg	1
5	Bubnový sušič	77 kg	1
6	Bubnový sušič	24 kg	1
7	Bubnový sušič	24 kg	1
8	Bubnový sušič	13 kg	1
9	Vkladač	250 kg/h	1
10	Korytový žehlič	250 kg/h	1
11	Skладаč	250 kg/h	1
12	Žehličí lis	40 kg/h	1
13	Žehličí lis	40 kg/h	1
15	Karuselový lis	17,5 kg/h	1
16	Karuselový lis	17,5 kg/h	1
17			1
18	Korytový žehlič	150 kg/h	1
19	Skладаč	150 kg/h	1

TABULKA ZAŘÍZENÍ

Poz.	Druh technologie	Počet
30	Expanderová jednotka	1
31	Stávající výměníková jednotka	1
32	Odpadní teplá voda z praček	1
33	Přečerpávací nádrž, kondenzát	1
34	Teplá měkká technická voda (otevřená nádrž)	1
35	Studená měkká tech.voda (otevřená nádrž)	1
36	Úpravna vody (měkčení)	1
37	Výměníkový systém voda-voda	1
38	Výměník vzduch voda	1
39	Výměník vzduch voda	1

TABULKA MÍSTNOSTÍ

poz.	POPIS
1.01a	ČISTÁ STRANA
1.01b	SPINAVÁ STRANA
1.01c	HYGIENICKÁ PROPUST
1.02	ELEKTROROZVODNA
1.03	STROJOVNA VZT
1.04	KONDENZÁTNÍ HOSP.
1.05	CHODBA
1.06	SKLAD
1.07	SKLAD
1.08	ŠATNA
1.09	HYG. ZAZEMÍ A SPRCHY
1.10	HYG. ZAZEMÍ A SPRCHY
1.11	ŠATNA
1.12	ŠÍČÍ DÍLNA
1.13	CHODBA
1.14	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
1.15	CHODBA
1.16	KANCELÁŘ

LEGENDA ČAR

- ROZVODY POD STROPEM PRO ZTT
- ROZVODY STUDENÉ TVRDÉ
- ROZVODY STUDENÉ MĚKKÉ
- ROZVODY HORKÉ VODY
- ROZVODY ZTT ČISTÁ

TABULKA REVIZÍ

no.	datum	popis
FIX = ± 0,000 = 388,3 m.n.m.		
2 m		6 m
<b>sta</b>		ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLÍČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ
STUPEŇ	DPS	
AKCE	Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s.	ZAKÁZKA
		ZODP. PROJ. ING. JIŘÍ REITKNECHT
STAVEBNÍK	Nemocnice Písek, a.s.	KONTR. ING. ONDŘEJ MATUŠŮ
	Karla Čapka 589, 397 01 Písek	VYPRAC. BC. OKSANA KUZNETSOVA
MÍSTO	st. 4582 - k.ú. Písek	MĚŘÍTKO DATUM VÝKRES
OBSAH	D.2.1 TECHNOLOGIE TECHNOLOGICKÁ VODA	1:100 05/2023 04