

č.zař.	Název zařízení	Vzd.množství	el.příkon	rekuperace	ohřev	chlazení	hmotnost
		přívod / odtah	kW,400V	kW/%	kW,70/50	kW, 7/12	kg
1	Prádelná čistá část	14000 / 8000	10,9	131/75	73	70	1600
2	Prádelna nečistá část	5000 / 5500	6,7	56/80	10	25	1250
3	Zdroj chladu pro VZT - vodní (Pchl = 104kW)						
	Kompaktní chladič kapaliny		35,1				1300
	Oběhové vodní čerpadlo		2,2				-
			54,9		83	95	