


ROZVODY PÁRY A KONDENZÁTU

TABULKA MÍSTNOSTÍ

poz.	POPIS
1.01a	ČISTÁ STRANA
1.01b	SPINAVÁ STRANA
1.01c	HYGIENICKÁ PROPUST
1.02	ELEKTROROZVODNA
1.03	STROJOVNA VZT.
1.04	KONDENZÁTNÍ HOSP.
1.05	CHODBA
1.06	SKLAD
1.07	SKLAD
1.08	ŠATNA
1.09	HYG. ZÁZEMÍ A SPRCHY
1.10	HYG. ZÁZEMÍ A SPRCHY
1.11	ŠATNA
1.12	SÍČI DÍLNA
1.13	CHODBA
1.14	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
1.15	CHODBA
1.16	KANCELÁŘ



TABULKA STROJŮ

Poz.	Druh technologie	Kapacita	Počet
1	Bariérová pračka	190 kg	1
2	Bariérová pračka - stávající	120 kg	1
3	Bariérová pračka	18 kg	1
4	Vsádková pračka	10,5 kg	1
5	Bubnový sušič	77 kg	1
6	Bubnový sušič	24 kg	1
7	Bubnový sušič	24 kg	1
8	Bubnový sušič	13 kg	1
9	Vkladač	250 kg/h	1
10	Korytový žehlič	250 kg/h	1
11	Skladač	250 kg/h	1
12	Žehlič lis	40 kg/h	1
13	Žehlič lis	40 kg/h	1
15	Karuselový lis	17,5 kg/h	1
16	Karuselový lis	17,5 kg/h	1
17			1
18	Korytový žehlič	150 kg/h	1
19	Skladač	150 kg/h	1

TABULKA ZAŘÍZENÍ

Poz.	Druh technologie	Počet
30	Expanderová jednotka	1
31	Stávající výměníková jednotka	1
32	Odpaďní teplá voda z praček	1
33	Přecerpávací nádrž, kondenzát	1
34	Teplá měkká technická voda (otevřená nádrž)	1
35	Studená měkká tech.voda (otevřená nádrž)	1
36	Úpravna vody (měkčení)	1
37	Výměníkový systém voda-voda	1
38	Výměník vzduch voda	1
39	Výměník vzduch voda	1

LEGENDA ULOŽENÍ

●	LTZ - KLUZNÉ ULOŽENÍ
—	LVZ - OSOVÉ VEDENÍ
✕	PBM - PEVNÝ BOD (PŘÍVAŘENÝ)
—	ZPZ - PRUŽINOVÝ ZÁVĚS
—	ZTZ - TUHÝ ZÁVĚS

LEGENDA ČAR

— K	KONDENZÁT
— 2Bar	PÁRA 2 Bar
— 6Bar	PÁRA 6 Bar
— 10Bar	PÁRA 10 Bar
—	PÁRA STÁVAJÍCÍ
—	HORKOVOD STÁVAJÍCÍ

TABULKA REVIZÍ

no.	datum	popis
FIX = ± 0,000 = 388,3 m.n.m.		
2m		6m
<b>sta</b>		ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLÍČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ
STUPEŇ	DPS	
AKCE	Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s.	
STAVEBNÍK	Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589, 397 01 Písek	ZAKÁZKA
		ZODP. PROJ. ING. JIŘÍ REITKNECHT
MÍSTO	st. 4582 - k.ú. Písek	KONTR. ING. JIŘÍ REITKNECHT
		VYPRAC. BC. OKSANA KUZNETSOVA
OBSAH	D.4.2 PAROKONDENZÁTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PUDORYS	MĚŘÍTKO
		DATUM 02/2023
		VÝKRES 02