



LEGENDA ČAR

K	K	KONDENZÁT
2Bar	2Bar	PÁRA 2 Bar
6Bar	6Bar	PÁRA 6 Bar
10Bar	10Bar	PÁRA 10 Bar
		PÁRA STÁVAJÍCÍ
		HORKOVOD STÁVAJÍCÍ

LEGENDA IZOLACÍ - KONDENZÁT

POTRUBÍ	TLOUŠŤKA - mm
DN15	30
DN20	30
DN25	30
DN32	40
DN40	40
DN50	60
DN65	60

TABULKA REVIZÍ				
no.	datum	popis		
.	.	.		
		FIX = ± 0,000 = 388,3 m.n.m.		
2 m		6 m		
		ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLÍČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ		
STUPEŇ	DPS			
AKCE	Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s.		ZAKÁZKA	
		ZODP. PROJ.	ING. JIŘÍ REITKNECHT	
		KONTR.	ING. JIŘÍ REITKNECHT	
STAVEBNÍK		Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589, 397 01 Písek		VYPRAC.
				BC. OKSANA KUZNETSOVA
MÍSTO	st. 4582 - k.ú. Písek		MĚŘÍTKO	DATUM
			VÝKRES	
OBSAH	D.4.2 PAROKONDENZÁTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PŮDORYS VS, KONDENZÁT		1:75	05/2023
				03