

akce:	Nemocnice Písek a.s.	datum:	05/2023
	Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna	vypracoval:	Ing.Petr Janeček



poz.	standart	Název (popis)	Poznámka	MJ	Množství	Dodávka jedm.cena	Montáž jedm.cena	Dodávka	Montáž
		Zař.č. 1 - Prádelná čistá část							
1.1		Sestavná rekuperační jednotka, vnitřní provedení, konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm - provedení vnější/vnitřní - pozink./pozink, Qpř=14.000m3/h (pex=400Pa), Qod=8.000m3/h (pex=400Pa), složení: rotační rekuperátor (třída FFAB), EC ventilátory s volným oběžným kolem (přívodní 2x 3,7kW/400V, odvodní 1x 3,5kW/400V), vodní ohřívač 73kW; top. spád 70/50°C + samostatný vstup pro protimrazovou kapiláru, vodní chladič s eliminátorem kapek Qchl= 69,2kW; chl. voda 7/12°C; filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 65%, odvod: ISO ePM10 75%), uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 1531Kg. Návrh splňuje ErP 2018	<u>Akustické výkony:</u> Opláštění: 64dB(A) Sání ODA: 77dB(A) Přívod SUP: 89dB(A) Odtah ETA: 68dB(A) Výfuk EHA: 83dB(A)	ks	1				
1.2		Protidešťová žaluzie 1500x1250 vč. síta a upevňovacího rámu, pozink + RAL	společné se zař.2	ks	1				
1.3		Protidešťová žaluzie 1250x1250 vč. síta a upevňovacího rámu, pozink + RAL	společné se zař.2	ks	1				
1.4		Buňkový tlumič hluku 250x500 - 2000		ks	22				
1.5		Kulisový tlumič hluku 100x630 - 2000		ks	13				
1.6		Regulační klapka pr.630 - ruční		ks	1				
1.7		Regulační klapka pr.400 - ruční		ks	3				

[illegible]

[illegible]

	<i>Demontáž stávajícího zařízení VZT</i>								
	VZT přívodní jednotky (2ks)		kg	2200					
	VZT ventilátor (1ks)		kg	1000					
	Potrubí, tlumiče hluku, izolace, výústky		kg	2600					
	Montážní materiál		kg	910					
	Spojovací a těsnicí materiál, silikon		kg	340					
	Jeřábová technika		kpl	1					
	Montážní teleskopická plošina do 15m		kpl	1					
	Komplexní zkoušky		kpl	1					
	Předávací dokumentace, PD skutečného stavu		kpl	1					
	Doprava a manipulace		kpl	1					

DODÁVKA CELKEM:

MONTÁŽ CELKEM:

CENA CELKEM BEZ DPH: