



Hromosvod /LPS - systém ochrany před bleskem/ dle ČSN 62305 ed.2
Objekt bude zařazen do třídy LPS - III. / rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby/
Jímací vedení bude tvořeno drátem AlMgSi 8mm
Jímací soustava bude přizemněna příslušným počtem svodů na venkovní uzemnění. Vzdálenost mezi svody třídy LPS III. = 15m. Odchyly od vzdáleností mezi svody jsou přípustné v toleranci ±20 %, pokud střední vzdálenosti odpovídají tabulce LPS /dle ČSN 62305/.
Podpěry vedení budou voleny dle použité krytiny
Bude provedeno napojení na jímací soustavu veškerých kovových součástí.

- LEGENDA:
- SS - svorka spojovací
 - SK - svorka křížová
 - SO - svorka okapová
 - SP - svorka připojovací
 - SZ - svorka zkušební
 - OU - ochranný úhelník
 - PV15 - podpěra vedení na hřebenače
 - PV22 - podpěra vedení pro střešní krytinu
 - PV01 - podpěra vedení do zdiva L=15cm
 - PV21 - podpěra vedení pro ploché části
 - PV23 - podpěra vedení na plechové střechy

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:	
OBVOD STŘECHY	138,2 m
LPS III/SVODY	15 m TOLERANCE +-20%
POLOMĚR VALÍCÍ	
SE KOULE / LPS III	45m
OBVOD STŘECHY	138,2 / LPS III 15 = 9,22
POČET SVODŮ	10

DOSTATEČNÁ VZÁDELNOST	
- NA VZDUCHU	0,46m
- BETON,CIHLA,DŘEVO	0,92m

FIX = ± 0,000 = 388,3 m. n. m.			
2 m		6 m	
			ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLIČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ
STUPEŇ	DSP+DPS	ZAKÁZKA	
AKCE	Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s.	ZODP. PROJ.	ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA TEL. 777 732 201
STAVEBNÍK	Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589, 397 01 Písek	VYPRAC.	Martin Pošta Ing. Radek Homola e-mail: posta@tzb-projekt.cz
MÍSTO	st. 4582 - k.ú. Písek	MÉRITKO	DATUM
ČÁST	D.1.4 - ELEKTROINSTALACE ESI	1:75	02/2023
OBSAH	PŮDORYS STŘECHA		2.4