

Uveřejněno na profilu zadavatele: 30. 8. 2018
Adresa profilu zadavatele: <https://ezak.nemcb.cz/>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – 9, 10

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Prádelna v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
Zastoupené: MUDr. Břetislav Šon, předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Nová, MBA, člen představenstva
IČO: 260 68 877
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Kobělušová
IČO: 619 72 690
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném zadávacím řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Prádelna v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice**, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dne 2. 8. 2018 do Věstníku veřejných zakázek, který byl dne 3. 8. 2018 pod evidenčním číslem Z2018-026611 uveřejněn. Zadávací podmínky zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz> v souladu se zákonem.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá prostřednictvím pověřené osoby uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Úplné znění žádosti č. 9:

Dotaz:

dotaz: ve VV SO 01 – EI je položka č. 129: **Ovládací bezdotyková čtečka Smart karet ks 28.**

Dle sdělení subdodavatele se této položky týkají ještě tyto komponenty:

- AX modul
- řídící jednotka
- elektromag.reverzní zámky
- zálohované zdroje
- napájecí a sběrníkové kabely
- aktivní prvek Switch
- datové a napájecí kabely
- základní softwarové nastavení.

dotaz: jsou výše vyjmenované položky již součástí p.č. 129 nebo budou do VV tyto položky dodatečně doplněny?

Odpověď zadavatele:

Všechny jmenované položky jsou součástí položky č. 129 s výjimkou elektromagnetických zámků (nemusí být reverzní), které jsou součástí vnitřních dveří (viz výkres D-12) a výkaz výměr, který se na specifikaci dveří dle tohoto výkresu odkazuje, a aktivní prvky (Switch), které nejsou součástí dodávky stavby. Ostatní uvedené prvky, pokud budou pro dodavatele zvolený přístupový systém potřebné, jsou součástí čteček a budou proto v ceně položky č. 129 zohledněny.

Úplné znění žádosti č. 10:

Dotaz:

Žádáme Vás o přesnější specifikaci dochlazovací jímky (výkres, atd).

Odpověď zadavatele:

Výkres dochlazovací jímky je v projektové dokumentaci část Přípojky kanalizace, Objekt SO 03.

.....
za správnost Jana Kobělušová
osoba pověřená k administrativním úkonům