



HZSCX008RTRS



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Územní odbor Písek

Vřcovicí 2223, 397 01 Písek

Č. j.: HSCB-1337-2/2023 UO-PI
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: kpt. Ing. Pavla Horáková
Tel.: 950 245 152
E-mail: prevence.pi@jck.izscr.cz

Datum: 30. 5. 2023

Adresát:
STA, projektový ateliér, v.o.s.
Havlíčková 247
386 01 Strakonice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s.

Místo stavby:

Areál Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Pavilon "TO" - prádelna: parc. č. st. 4582, k.ú. Písek

Stavebník:

Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190
Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení
vypracoval: Ing. arch. Zbyněk Skala, ČKA 02963
datum: 02/2023

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS Jihočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 2. 5. 2023 a doplněnou 30. 5. 2023. Na základě výše uvedeného HZS Jihočeského kraje vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS Jihočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice
Písek a.s.

vypracoval: Ing. Marek Šaroach, ČKA/ČKAIT 0013533

datum: 04/2023

▪ **Projektová dokumentace pro vydání společného povolení**

název: Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice
Písek, a.s.

vypracoval: Ing. arch. Zbyněk Skala, ČKA 02963

datum: 02/2023

HZS Jihočeského kraje posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS Jihočeského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

plk. Ing. Luboš Broulím MBA
ředitel ÚO Písek HZS Jihočeského kraje
úřední osoba

1. 7. 

