

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti pavilonu TO – objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s.
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek, 39701 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva, Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 25. 8. 2023

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Položka č. 198 Vyklizení prostoru stavby – mobiliář, vestavný nábytek aj. (s doplňkovým textem „dle pokynů objednatele“): žádáme zadavatele o specifikaci mobiliáře a vestavného nábytku vč. množství a určení, kam se tyto budou odvážet k uskladnění nebo likvidovat na skládce, popřípadě určení jednotné částky pro všechny účastníky (alternativně odhadní množství hodin).

Odpověď:

V rámci této položky jednotně uvažovat práci 2 osob v rozsahu jedné 8-mi hodinové pracovní směny. Uvažuje se, že u vyklizení mobiliáře bude asistovat technické oddělení, které zajistí případnou přesčasovou práci, transport a uskladnění.

Dotaz č. 2:

položka č. 246 Deska sylomerová antivibrační tl. 25mm: vzhledem k velkým cenovým rozdílům jednotlivých typů, žádáme o upřesnění jaké má mít tato podložka zatížení (podle rozlišování výrobce).

Odpověď:

SR 18 / O

Dotaz č. 3:

Zámečnické výrobky: některé zámečnické výrobky mají v požadavcích uvedeno repasovat nebo vyměnit za nový. Žádáme zadavatele o jednoznačné určení, které prvky budou repasovány a které nové.

Odpověď:

U položek, kde je výslovně uvedeno ve výpise zámečnických prvků „repase nebo výměna za nové“ umožňuje zadavatel aplikovat oba způsoby. Alternativou „repase“ zadavatel rozumí kompletní opravu prvku do funkční podoby nového prvku /tj. výměna poškozených a zkorodovaných částí, vybroušení, výměna vadných spojovacích prvků, předepsaná povrchová úprava apod.. Repasovaný prvek bude dále splňovat další vlastnosti, jsou-li v PD výslovně požadovány. Alternativu „výměna za nové“ zadavatel předpokládá zejména u těch prvků, u nichž by repase /tj. kompletní oprava/ vlivem nadměrné pracnosti ztrácela smysl. V takových případech může být dodán prvek nový, který bude kopií prvku původního.

S pozdravem,

.....

Mgr. Jakub Kubíček, DiS.