

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti pavilonu TO – objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s.
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek, 39701 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva, Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 30. 8. 2023

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Chybějící položky:

1.Netkaná geotextilie GTX 300 na ploché střechy – viz. skladby S.01 a S.03

Odpověď:

Do soupisu prací doplněna položka č. 388 712391171RZ5 Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2. **Položka doplněna do VV.**

Dotaz č. 2:

Proříznutí spár pro vložení gumových profilů pro přiznání jednotlivých fasádních panelů

Odpověď:

Práce pro provedení přiznání spáry fasádních panelů budou dodavatelem oceněny v položce č. 80 622300152R00 Profily dilatační montáž.

Dotaz č. 3:

Montáž ocelových stropnic z IPE 200 (ve výkazu výměr je pouze jejich dodávka)

Odpověď:

Do soupisu prací doplněna do položky č. 48 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm. **Výměra opravena ve VV.**

Dotaz č. 4:
Sponkování podlah S.05, S.06-A, S.06-B

Odpověď:

Sponkování podlah bude dodavatelem oceněno v položce č. 99 R6301101 Protrnování beton. mazanin při doplnění.

Dotaz č. 5:
Epoxidová penetrace podlah S.01 a S.04

Odpověď:

Epoxidová penetrace podlah bude dodavatelem oceněna v položce č. 345 777116041R00 Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm

Dotaz č. 6:
Penetrace podlah pod PVC – skladba S.05

Odpověď:

Penetrace podlah bude dodavatelem oceněna v položce č. 341 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,

Dotaz č. 7:
Rozdílné výměry:
Obruby světlíku- položky pro betonáž a bednění (č. 41,42 a 43): příčné obruby jsou 3ks, mělo by být násobeno 3x namísto 2x. Výztuž už je násobena 3x.

Odpověď:

Výměry položek č. 41 341321410R00 Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 25/30, č. 42 341351105R00 Bednění stěn a příček oboustranné zřízení a č. 43 341351106R00 Bednění stěn a příček oboustranné odstranění budou opraveny. **Výměra opravena ve VV.**

Dotaz č. 8:
Obklady: dle výkresu povrchů činí plocha obkladů 379,01m2, ve výkazu výměr je 352,65m2.

Odpověď:

Výměra uvedená v tabulce výkresu povrchů je orientační, platná výměra je uvedena v soupisu prací.

S doplněním položky a změnami výměr souvisí i změna výměry položek přesunů hmot, pol. č. 201 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m a č. 233 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m. Výměry těchto položek budou upraveny /viz revize soupisu prací NemPI_pradelna_ARS-VV-REV1/.

Dotaz č. 9:
Maximální hodnota veřejné zakázky:
Bude zadavatel navyšovat limit maximální ceny o chybějící položky a rozdílné výměry?

Odpověď:

Zadavatel aktualizoval předpokládanou hodnotu viz. níže.

Dotaz č. 10:

Chybějící položky:
Dilatační spáry (řezání v čerstvých mazaninách a vyplnění) u nových mazanin v místnostech delších a širších nad 6m.

Odpověď:

Řezání dilatačních spár čerstvých mazanin ocení dodavatel v položce č. 85 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30. Výměra pro vyplnění dilatačních spár mazanin v soupisu prací chybí. Bude do soupisu prací doplněna do pol. č. 101 R6341101 Úprava dilatačních spár betonových podlah. **Výměra opravena ve VV.**

**ZADAVATEL AKTUALIZUJE PŘEDPOKLÁDANOU HODNOTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.
PŮVODNÍ HODNOTA: 66.631.053 KČ BEZ DPH
NOVÁ HODNOTA: 66.871.053 KČ BEZ DPH**

**ZADAVATEL PŘIKLÁDÁ AKTUALIZOVANÝ SOUPIS PRACÍ, KTERÝ JSOU DODAVATELÉ POVINNI VYUŽÍT
PŘI ZPRACOVÁNÍ SVÝCH NABÍDEK.**

**ZADAVATEL ROVNĚŽ AKTUALIZUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA PRO
PODÁNÍ NABÍDEK JE DO 22. 9. 2023 DO 10:00 HODIN. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.**

S pozdravem,

.....
Mgr. Kateřina Kolářčková

Příloha:

- Aktualizovaný soupis prací: NemPI_pradelna_ARS-VV-REV1