

## Posouzení oteplení vlivem tepelných ztrát elektrických přístrojů a zařízení:

### Pro FVE na budově T:

Místnost s měniči –	rozvaděč AC	560W
	rozvaděč MaR	150W
	3x měnič 30kW	3x 976W=2928W
<u>Celkem</u>		<u>3638W</u>

### Pro FVE na budově O:

Místnost s měniči –	rozvaděč AC	560W
	rozvaděč MaR	160W
	2x měnič 30+20kW	976W+717W=1693W
<u>Celkem</u>		<u>2413W</u>

### Pro FVE na budově L:

Místnost s měniči –	rozvaděč AC	560W
	rozvaděč MaR	160W
	3x měnič 30kW	3x 976W=2928W
<u>Celkem</u>		<u>3638W</u>