



Půdorys 3. NP - rozvod ÚV m 1:75

VÝPIS MÍSTNOSTÍ - 3. NP - KORONÁRNÍ A DOLÉČOVACÍ JEDNOTKA

Č.M.	MÍSTNOST	Č.M.	MÍSTNOST
3. 1	VSTUPNÍ PROSTOR	3. 25	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 2	LŮŽKOVÉ VÝTAHY	3. 26	PŘÍPRAVA JÍDEL
3. 3	OSOBNÍ VÝTAHY	3. 27	JÍDELNA
3. 4	WC MUŽI, ŽENY	3. 28	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 5	KORONÁRNÍ JEDNOTKA	3. 29	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 6	SLEDOVÁNÍ	3. 30	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 7	SESTRA	3. 31	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 8	LÉKAŘ	3. 32	SCHODIŠTĚ
3. 9	ČAJOVÁ KUCHYŇ	3. 33	SESTRA
3. 10	PŘEDSÍŇ	3. 34	LÉKAŘ
3. 11	PERSONÁL - SPRCHA	3. 35	POKOJ - 2 LŮŽKA
3. 12	PERSONÁL - WC	3. 36	POKOJ - 2 LŮŽKA
3. 13	ERGOMETRIE	3. 37	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 14	CHODBA	3. 38	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 15	CHODBA - KORONÁR. JEDN.	3. 39	ŠPINAVÉ PRÁDLO
3. 16	FILTR	3. 40	SKLAD
3. 17	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	3. 41	WC ŽENY - PACIENTI
3. 18	PŘEDSÍŇ	3. 42	PŘEDSÍŇ
3. 19	WC - PACIENTI	3. 43	WC MUŽI - PACIENTI
3. 20	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3. 44	PŘEDSÍŇ
3. 21	LÁZEN PACIENTI	3. 45	ÚKLIDOVÁ KOMORA
3. 22	LÁZEN PACIENTI	3. 46	WC + SPRCHA-PERS.
3. 23	PŘÍSTROJE	3. 47	ČISTÉ PRÁDLO
3. 24	CHODBA	3. 48	ČISTÉ PRÁDLO

- Legenda:**
- stávající přívodní potrubí ( ocel)
  - - - - - stávající vratné potrubí (ocel)
  - navržené přívodní potrubí ( ocel)
  - - - - - navržené vratné potrubí (ocel)
  - 3.5 22°C označení místnosti vnitřní teplota místnosti
  - TVP Stávající termostatický radiátorový ventil Oventrop - výměna ventilové kuželky nastavení 1-9 + nová termostatická hlavice bílá
  - \* Zabezpečení termostatické hlavice proti zcizení (chodby)
  - šp Stávající radiátorové šroubení

**Poznámka - otopná tělesa:**

Stávající litinová článková tělesa Kalor a registry z hladkých trubek budou ponechány. U otopných těles - termostatických radiátorových ventilů Oventrop bude v prostoru 3. NP provedena výměna ventilových kuželek + nová termostatická hlavice, připojení M 30x1,5. Ventilové kuželky nastaveny na vypočtené hodnoty. Radiátorová šroubení ponechána stávající.

**Poznámka - potrubí:**

Navržené stoupací potrubí pro 4. - 8. NP bude pod stropem 3. NP propojeno se stávajícím stoupacím potrubím, podrobnosti,viz. výkres Schéma stoupaček.

Celkový půdorys 3. NP - INTERNA  
KORONÁRNÍ A DOLÉČOVACÍ JEDNOTKA  
STÁVAJÍCÍ + NOVÝ STAV

Název akce: <b>NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON</b> <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP</b>		<b>Marie Vaněčková</b> Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vanekcova@seznam.cz IČ: 41904885	
Investor: Nemocnice Český Krumlov, a.s.			
Archivní číslo:	30 - 2021	Měřítko:	1:75
Výkres: <b>D.1.4.2 - Vytápění</b> <b>Půdorys 3. NP - rozvod ÚV</b>		Datum:	<b>REVIZE - červen 2023</b>
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		Zodp.projektant:	Vaněčková
		Vypracovala:	Vaněčková Ing. Burdová