





M 1:50



- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené ve strojovně a přívodní potrubí po celé délce bude u zařízení č. 1 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude u zařízení č. 1,3 opatřeno tepelnou izolací tl. 60 mm do plechu
- Nasávací VZT potrubí až po uzavírací klapku bude u zařízení č. 3 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí vedené v m.č. 1.26 a 8.02 bude u zařízení č. 3 opatřeno požární izolací EI 30
- VZT potrubí vedené ve strojovně bude u zařízení č. 4 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí procházející 8.NP bude u zařízení č. 6 opatřeno požární izolací EI 30
- Přesné umístění distribučních elementů a chladicích jednotek bude na stavbě koordinováno se stavbou a ostatními profesemi

- - - - Tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu
 - - - - Tepelná izolace tl. 60 mm do plechu
 - - - - Požární izolace EI30
 - - - - Chladovody, vč. tepelné izolace
 Dveře bez prahu + mezera 20 mm
 (alt. dveřní mřížka – dodávka stavby)

- | | |
|---|---|
|  | Požární klapka |
| PU | Požární ucpávka pro VZT zařízení |
| SO | Samostatný ovladač v místnosti k vnitřní chladicí jednotce |
| CO v.m.č. | Centrální ovladač v uvedené místnosti k vnitřní chladicí jednotce |
|  | Stávající VZT potrubí |
|  | Stávající VZT potrubí zdemontované |

Změna z 06/2023

VYPRACOVAL: Ing. Ladislav Váňa		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ladislav Váňa		Ing. Ladislav Váňa Větrná 132 370 01 Vráto IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525 tel.: 605 158 381			
INVESTOR: Nemocnice Český Krumlov, a.s.							
AKCE: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4. - 7. NP				STUPEŇ	DPS	ZAKÁZKA	21-66-2
				DATUM	06/2023		
				FORMÁT	4 A4		
				MĚŘÍTKO	1:50		
VÝKRES Řez 1-1'				VÝKRES Č. 9			