



- Legenda:**
- navržené přírodní potrubí (ocel)
  - navržené vratné potrubí (ocel)
  - 508 označení místnosti
  - TVP Termostatický radiátorový ventil přímý s plynulým přesným přednastavením v rozsahu 1 - 9, pásmo proporcionality 2K + termostatická hlavice bílá
  - \* Zabezpečení termostatické hlavice proti zcizení (chodby)
  - ŠP Uzavírací a regulační šroubení přímé s vypouštěním a napouštěním
  - THM Připojovací armatura pro trubková otopná tělesa

**Poznámka:**  
Stávající litinová článková tělesa ve vytápěných místnostech budou odpojena a zdemontována. Navržena desková otopná tělesa pro rekonstrukce s hladkou čelní deskou (otopná tělesa vhodná pro rychlou náhradu článkových litinových nebo ocelových radiátorů s připojovací roztečí 500 mm). Výška H = 554 mm zaručuje jeho bezproblémovou montáž na místo starého radiátoru. Připojení otopného tělesa z levé nebo pravé boční strany. Stávající stoupací a připojovací potrubí včetně radiátorových ventilů a šroubení demontováno do šrotu. Zhotoveno nové stoupací potrubí a připojovací potrubí k otopným tělesům.

V sociálních zařízeních navržena trubková tělesa s uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" a rovných profilů s kruhovým průřezem. Spodní středové připojení. Připojovací armatura pro trubková tělesa se spodním středovým připojením. V těle armatury je integrovaný ventil a regulační uzavírací šroubení. Součástí armatury je termostatická hlavice. Krytka armatury bílá.

Název akce:		Marie Vaněčková	
NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON		Lipová 157, 381 04 Český Krumlov	
STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791	
Investor:		e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz	
Nemocnice Český Krumlov, a.s.		IČ: 41904885	
Archivní číslo:	30 - 2021	Měřítko:	1:50
Výkres:	D.1.4.2 - Vytápění Schéma stoupaček - II	Datum:	REVIZE - červen 2023
		Zodp.projektant:	Vaněčková
		Vypracovala:	Vaněčková
Stupeň:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	Ing. Burdová	