



VÝPIS MÍSTNOSTÍ - 3. NP - KORONÁRNÍ A DOLÉČOVACÍ JEDNOTKA

Č.M.	MÍSTNOST	Č.M.	MÍSTNOST
3. 1	VSTUPNÍ PROSTOR	3. 25	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 2	LŮŽKOVÉ VÝTAHY	3. 26	PŘÍPRAVA JÍDEL
3. 3	OSOBNÍ VÝTAHY	3. 27	JÍDELNA
3. 4	WC MUŽI, ŽENY	3. 28	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 5	KORONÁRNÍ JEDNOTKA	3. 29	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 6	SLEDOVÁNÍ	3. 30	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 7	SESTRA	3. 31	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 8	LÉKAŘ	3. 32	SCHODIŠTĚ
3. 9	ČAJOVÁ KUCHYŇ	3. 33	SESTRA
3. 10	PŘEDSÍŇ	3. 34	LÉKAŘ
3. 11	PERSONÁL - SPRCHA	3. 35	POKOJ - 2 LŮŽKA
3. 12	PERSONÁL - WC	3. 36	POKOJ - 2 LŮŽKA
3. 13	ERGOMETRIE	3. 37	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 14	CHODBA	3. 38	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 15	CHODBA - KORONÁR. JEDN.	3. 39	ŠPINAVÉ PRÁDLO
3. 16	FILTR	3. 40	SKLAD
3. 17	ČISTIČÍ MÍSTNOST	3. 41	WC ŽENY - PACIENTI
3. 18	PŘEDSÍŇ	3. 42	PŘEDSÍŇ
3. 19	WC - PACIENTI	3. 43	WC MUŽI - PACIENTI
3. 20	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3. 44	PŘEDSÍŇ
3. 21	LÁŽEN PACIENTI	3. 45	ÚKLIDOVÁ KOMORA
3. 22	LÁŽEN PACIENTI	3. 46	WC + SPRCHA-PERS.
3. 23	PŘÍSTROJE	3. 47	ČISTÉ PRÁDLO
3. 24	CHODBA	3. 48	ČISTÉ PRÁDLO

- Legenda:**
- navržený rozvod - studená voda
 - navržený rozvod - teplá voda
 - navržený rozvod - cirkulace
 - navržený rozvod požární vody
 - k požárním hydrantům
 - stávající rozvod - studená voda
 - stávající rozvod - teplá voda
 - stávající rozvod - cirkulace
 - stoupací potrubí
 - lisovací systém z ušlechtlé oceli
 - požární vodovod - ocelové pozinkované

Označení potrubí:

18 x 1,0 mm	42 x 1,5 mm
22 x 1,2 mm	54 x 1,5 mm
28 x 1,2 mm	64 x 2,0 mm
35 x 1,5 mm	76,1 x 2,0 mm

Navržený rozvod studené, teplé vody a cirkulace zhotoven z trub a tvarovek z ušlechtlé oceli třídy 1.4521 (AISI 444) pro instalace pitné vody spojované lisováním z důvodu dezinfekce vody chlordioxidem (oxidem chloričitým). Rozvod vody k požárním hydrantům zhotoven z trub ocelových pozinkovaných. Při provádění stavby je nutné dodržet montážní předpisy výrobce potrubí.

Celkový půdorys 3. NP - INTERNA
KORONÁRNÍ A DOLÉČOVACÍ JEDNOTKA
STÁVAJÍCÍ + NOVÝ STAV

Poznámka:

Bude provedena výměna ležatých rozvodů studené, teplé vody a cirkulace, které jsou vedeny pod stropem 1. NP. Dále výměna stoupacích potrubí, která zasahují do řešeného 4. - 7. NP. V prostoru 1. - 3. NP budou stávající zařízení předměty přepojeny do navrženého stoupacího potrubí.

Stoupací potrubí, která jsou jen v 1. - 3. NP a nezasahují do stavebně upravných pater, budou ponechány stávající, bez úprav.

Označení stoupacího potrubí bylo převzato z původní PD : Zdravotní instalace, zpracovatel: STAVOPROJEKT krajská projektová a inženýrská organizace České Budějovice.

Název akce: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885	
Investor: Nemocnice Český Krumlov, a.s.			
Archivní číslo: 30 - 2021	Měřítko: 1:75	Datum: REVIZE - červen 2023	Vykres: 20
Výkres: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace Půdorys 3. NP - rozvod vody		Zodp.projektant: Vaněčková	
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		Vypracovala: Vaněčková Ing. Burdová	