



- navrhovaný rozvod požární vody
k požárním hydrantům

- KP kompentátor

Označení potrubí:

Navržený rozvod studené, teplé vody a cirkulace zhotoven z trub a tvarovek z ušlechtilé oceli třídy 1.4521 (AISI 444) pro instalace pitné vody spojované lisováním z důvodu dezinfekce vody chlordioxidem (oxidem chloričitým).

Rozvod vody k požární hydrantům zhotoven z trub celových pozinkovaných.

Při provádění stavby je nutné dodržet montážní předpisy výrobce potrubí.

Poznámka:

Bude provedena výměna ležatých rozvodů studené, teplé vody a cirkulace, které jsou vedeny pod stropem 1. NP. Dále výměna stoupacích potrubí, která zasahují do řešeného 4. - 7. NP. V prostoru 1. - 3. NP budou stávající zařizovací předměty připojeny do navrženého stoupacího potrubí.

Stoupací potrubí, která jsou jen v 1. - 3. NP a nezasahují do stavebně upravovaných pater, budou ponechány stávající, bez úprav.

V rámci stavby bude v jednotlivých podlažích provedena výměna stávajících požárních hydrantů C 52 za požární hydranty VPO D 25/30.

Označení stoupacího potrubí bylo převzato z původní PD : Zdravotní instalace,
zpracovatel: STAVOPROJEKT krajská projektová a inženýrská organizace
České Budějovice.

NÁZEV AKCE: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVĚNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		Marie Vaněčková Lipová 175, 381 01 Český Krumlov mob: 603 596 121, tel. fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IC: 41048895	
INVESTOR: Nemocnice Český Krumlov, a.s.			
Archivní číslo: 30 - 2021	Metriky: 1:75	Vykres:	
Výzvy: D.1.4 - Zdravotně technické instalace Schéma rozvodu vody I	Datum vydání: 2023 Zdroj projektové: Vaněčková Výpracoval: Ing. Burtová	REVIZE - červen 2023 26	
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)			