

[illegible]

Č.M.	MÍSTNOST	Č.M.	MÍSTNOST
3. 1	VSTUPNÍ PROSTOR	3. 25	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 2	LŮŽKOVÉ VÝTAHY	3. 26	PŘÍPRAVA JÍDEL
3. 3	OSOBNÍ VÝTAHY	3. 27	JÍDELNA
3. 4	WC MUŽI, ŽENY	3. 28	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 5	KORONÁRNÍ JEDNOTKA	3. 29	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 6	SLEDOVÁNÍ	3. 30	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 7	SESTRA	3. 31	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 8	LÉKAŘ	3. 32	SCHODIŠTĚ
3. 9	ČAJOVÁ KUCHYŇ	3. 33	SESTRA
3. 10	PŘEDSÍŇ	3. 34	LÉKAŘ
3. 11	PERSONÁL - SPRCHA	3. 35	POKOJ - 2 LŮŽKA
3. 12	PERSONÁL - WC	3. 36	POKOJ - 2 LŮŽKA
3. 13	ERGOMETRIE	3. 37	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 14	CHODBA	3. 38	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 15	CHODBA - KORONÁR. JEDN.	3. 39	ŠPINAVÉ PRÁDLO
3. 16	FILTR	3. 40	SKLAD
3. 17	ČISTIČÍ MÍSTNOST	3. 41	WC ŽENY - PACIENTI
3. 18	PŘEDSÍŇ	3. 42	PŘEDSÍŇ
3. 19	WC - PACIENTI	3. 43	WC MUŽI - PACIENTI
3. 20	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3. 44	PŘEDSÍŇ
3. 21	LÁŽEŇ PACIENTI	3. 45	ÚKLIDOVÁ KOMORA
3. 22	LÁŽEŇ PACIENTI	3. 46	WC + SPRCHA-PERS.
3. 23	PŘÍSTROJE	3. 47	ČISTÉ PRÁDLO
3. 24	CHODBA	3. 48	ČISTÉ PRÁDLO

— — — — —	stávající připojovací potrubí
- - - - -	stávající potrubí pod stropem
- - - - -	navržené potrubí pod stropem
①	odpadní potrubí
III ₂	dešťový svod

Navržené odpadní a přípojovací potrubí, potrubí dešťových svodů zhotoveno z trub - potrubí polypropylenové, odlučňené, tlivřstvé.

Vnější svrub se vyznačuje vysokou odolností proti poškození potrubí.

Materiál střední vrstvy zaručuje požadované zvukové izolační vlastnosti. Vnitřní vrstva zaručuje ochranu proti vysokým teplotám a nepřizvým hodnotám pH proudícího média.

Přípojovací potrubí vedeno ve spádu 3% směrem ke stoupacímu potrubí.

Provedena výměna odpadního potrubí a dešťových svodů v prostoru 2. NP.

Jedná se o odpadní potrubí a dešťové svody, které zasahují do řešeného 4. - 7. NP.

Stávající zařizovací předměty v 1. - 3. NP budou přepojeny do nového odpadního potrubí.

Odpadní potrubí a dešťové svody, které jsou jen v 1. - 3. NP a nezasahují do stavebně upravených pater, budou ponechány stávající, bez úprav.

Označení odpadního potrubí a dešťových svodů bylo převzato z původní PD : Zdravotní ústředie, zpracovatel: STAVOPROJEKT krajská projektová a inženýrská organizace České Budějovice.

Celkový půdorys 3. NP - INTERNA
KORONÁRNÍ A DOLÉČOVACÍ JEDNOTKA
STÁVAJÍCÍ + NOVÝ STAV

Název akce: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		Marie Vanáčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vanackova@seznam.cz IČ: 41904885	
Investor: Nemocnice Český Krumlov, a.s.		Měřítko: 1:75	
Archivní číslo: 30 - 2021	Datum: REVIZE - červen 2023		Výkres: 4
Výkres: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace Půdorys 3. NP - kanalizace	Zdp.projektant: Vanáčková		
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	Vypracovala: Vanáčková Ing. Burdová		