

VÝPIS MÍSTNOSTÍ - 3. NP - KORONÁRNÍ A DOLÉČOVACÍ JEDNOTKA

Č.M.	MÍSTNOST
3. 1	VSTUPNÍ PROSTOR
3. 2	LŮŽKOVÉ VÝTAHY
3. 3	OSOBNÍ VÝTAHY
3. 4	WC MUŽI, ŽENY
3. 5	KORONÁRNÍ JEDNOTKA
3. 6	SLEDOVÁNÍ
3. 7	SESTRA
3. 8	LÉKAØ
3. 9	ČAJOVÁ KUCHYŇ
3. 10	PØEDSÍŇ
3. 11	PERSONÁL - SPRCHA
3. 12	PERSONÁL - WC
3. 13	ERGOMETRIE
3. 14	CHODBA
3. 15	CHODBA - KORONÁR. JEDN.
3. 16	FILTR
3. 17	ČISTÍCÍ MÍSTNOST
3. 18	PØEDSÍŇ
3. 19	WC - PACIENTI
3. 20	ÚKLIDOVÁ KOMORA
3. 21	LÁZEŇ PACIENTI
3. 22	LÁZEŇ PACIENTI
3. 23	PØÍSTROJE
3. 24	CHODBA

Č.M.	MÍSTNOST
3. 25	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 26	PØÍPRAVA JÍDEL
3. 27	JÍDELNA
3. 28	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 29	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 30	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 31	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 32	SCHODIŠTĚ
3. 33	SESTRA
3. 34	LÉKAØ
3. 35	POKOJ - 2 LŮŽKA
3. 36	POKOJ - 2 LŮŽKA
3. 37	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 38	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 39	ŠPINAVÉ PRÁDLO
3. 40	SKLAD
3. 41	WC ŽENY - PACIENTI
3. 42	PØEDSÍŇ
3. 43	WC MUŽI - PACIENTI
3. 44	PØEDSÍŇ
3. 45	ÚKLIDOVÁ KOMORA
3. 46	WC + SPRCHA-PERS.
3. 47	ČISTÉ PRÁDLO
3. 48	ČISTÉ PRÁDLO

AUTOMATICKÉ DVEŘE A.T.A. - systém "rekord STA"

PŘED ZAHÁJENÍM ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽADAVKY DOPŘESNIT S DODAVATELEM AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ

AUTOMATICKÉ DVEŘE

POŽADAVKY NA PŘIPRAVENOST :

1. NAPÁJENÍ Z ROZVADĚČE 230V, SAMOSTATNÝ JISTIČ 6A - KABEL CXKH-R 3Jx1,5 mm2
2. EPS (BEZNAPĚŤOVÝ ROZPÍNACÍ KONTAKT) KABEL 2x0,5
5. VNITŘNÍ TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ (PRO ODEMČENÍ UZAMČENÝCH DVEŘÍ PŘI ODCHODU) KABEL 2x2x0,5
6. TELEFON - KABEL 2x2x0,5 BEZHALOGENOVÝ
7. USTŘEDNA ČTEČIHO KARTOVÉHO ZAŘÍZENÍ KABEL 2x2x0,5 (2 ŽÍLY REZERVA)

LEGENDA :

NO 23 ks

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ JE ŘEŠENO PODLE POŽADAVKŮ INVESTORA VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO V NOVÝCH PAVILONECH
S ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM " DATA S EASY " TM TECHNOLOGI.
NOUZOVÁ SVÍTIDLA JSOU OD STEJNÉHO DODAVATELE. TYP: ONTEC SW S MS 305 M AT EMERGENCY
Z ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU , KTERÝ BUDE UMÍSTĚNÝ V 1 NP V ROZVODNĚ NN
NA NÁZEVNÍ PODLAŽ BUDOU PROVEDENA VĚTVENÁ DVITOLA KOMUNIKAČNÍM VODIČEM BEZHALOGENOVÝM 2x2x0.8 MM
PATRA BUDOU SAMOSTATNĚ NAPOJENÉ Z ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
z JEDNOHO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ NAPOJIT :
MAX. 252 KS SVÍTIDEL 4 OKRUHY PO 63 KS
DÉLKA KOMUNIKAČNÍHO VODIČE MAX. 1000 m
OSADÍ SE 2 KS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY NO

VÝTAHOVÉ ŠACHTY
SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
S KRYTEM A OCHRANNÝM KOŠEM

AUT.DVEŘE
100 W, CXKH-R 3 x 1,5 m2
napojeno na EPS

VÝVOD 230V, AUTOMATICKÉ DVEŘE, 100 W, CXKH-R 3 x 1,5 m2
napojeno na EPS

KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ - 7 , V PROVEDENÍ IP44

ELEKTROINSTALACE SE PROVEDE VODIČI CXKH-R VE ŽLABECH CABLOFIL V PODHLEDU
A VE ZDĚNÝCH PŘÍCKÁCH POD OMÍTKOU

DŮLEŽITÉ !!!!

PŘED ZAHÁJENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ
A ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ JE NUTNÉ
PROVĚŘIT JEJICH FUNKČNOST

PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V ~AC : TN-S
OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

REVIZE 30.6.2023

Ičo	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Plešivec 296, 381 01 Český Krumlov
26018799	Vl.Tůmová	Vl.Tůmová	M.Tůmová, DiS.	
Kraj: JČ	Okres: Č.Krumlov	Obec: Č.Krumlov		Číslo zak. 34 - 2021
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.			Arch. číslo
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP			Datum Červenec 2021
				Formát 8 A4
				Stupeň DPS
				Měřítko 1:75
Obsah:	D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD INSTALAČNÍ SCHÉMA - AUT.DVEŘE, NOUZOVÉ OSV. 3.NP			Č. kopie / Č.výkresu E13